

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	11,52	10,38	1,14					1	1	2,29	
	01:00	10,83	9,40	1,43					1	1	1,67	
	02:00	10,25	8,63	1,62					1	1	1,94	
	03:00	9,70	7,61	2,08	1				1		2,51	
	04:00	9,50	8,50	1,00	1				1		2,25	
	05:00	9,48	8,41	1,07	1				1		2,26	
	06:00	9,97	9,07	0,90	1				1		2,76	
	07:00	11,01	10,67	0,34	1				1		3,73	
	08:00	12,03	11,78	0,25					1	1	2,74	
	09:00	12,62	12,23	0,39					1	1	3,39	
	10:00	13,38	13,02	0,36		1				1	3,25	
	11:00	14,48	14,23	0,24		1				1	4,66	
	12:00	14,11	13,70	0,42		1				1	4,21	
	13:00	13,52	13,32	0,20		1				1	3,35	
	14:00	13,17	11,72	1,45		1				1	3,03	
	15:00	11,82	10,83	0,99		1				1	1,56	
	16:00	11,09	10,64	0,45		1				1	0,83	
	17:00	11,86	11,07	0,79		1				1	1,61	
	18:00	13,35	12,43	0,91		1				1	3,11	
	19:00	14,26	13,45	0,81		1				1	4,21	
	20:00	15,44	14,54	0,90		1				1	5,96	
	21:00	15,66	15,19	0,47		1				1	6,42	
	22:00	14,35	14,15	0,20		1				1	4,64	
23:00	12,40	12,29	0,10		1				1	2,25		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης