

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ρ Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	10,94	10,89	0,05		1				1	0,81	
	01:00	10,01	9,86	0,15	1	1					1,82	
	02:00	9,59	9,52	0,07	1	1					1,36	
	03:00	9,37	9,27	0,11	1	1					1,15	
	04:00	9,29	9,06	0,23	1	1					1,07	
	05:00	9,42	9,17	0,25	1	1					1,19	
	06:00	10,35	9,92	0,43	1	1					2,10	
	07:00	11,90	11,56	0,34	1	1					3,65	
	08:00	12,50	12,17	0,33		1	1				4,65	
	09:00	12,81	12,27	0,54	1	1	1				4,78	
	10:00	12,19	11,51	0,68	1	1					4,17	
	11:00	11,98	11,03	0,95	1	1					3,88	
	12:00	12,21	10,91	1,30	1	1					4,16	
	13:00	12,42	10,76	1,66	1	1					4,27	
	14:00	12,00	10,54	1,46	1	1					3,84	
	15:00	11,38	9,89	1,49	1	1					3,19	
	16:00	11,39	10,17	1,22	1	1					3,16	
	17:00	12,27	10,46	1,81	1	1					4,03	
	18:00	13,48	12,27	1,21	1	1					4,72	
	19:00	14,74	13,58	1,16	1	1	1				2,38	
	20:00	16,02	14,07	1,95	1	1	1				3,66	
	21:00	16,10	13,04	3,06	1	1	1				3,84	
	22:00	14,15	10,69	3,46	1	1	1				3,65	
	23:00	12,28	9,30	2,98	1		1				4,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης