

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 19 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	10,83	8,34	2,49	1		1				2,67	
	01:00	10,00	8,01	1,98	1		1				1,99	
	02:00	9,71	8,03	1,69	1		1				1,74	
	03:00	9,52	8,56	0,95	1		1				1,29	
	04:00	9,47	8,86	0,61	1		1				1,22	
	05:00	9,64	8,78	0,87	1		1				1,40	
	06:00	10,60	9,43	1,17	1		1				2,37	
	07:00	12,51	11,41	1,10	1		1				4,45	
	08:00	12,88	12,38	0,50	1						2,62	
	09:00	13,70	13,11	0,59	1					1	3,50	
	10:00	13,63	13,26	0,37	1					1	3,46	
	11:00	13,08	12,61	0,47	1					1	2,89	
	12:00	13,96	13,75	0,21	1					1	3,90	
	13:00	13,94	13,93	0,01	1					1	3,87	
	14:00	13,89	13,83	0,06	1					1	3,92	
	15:00	13,18	13,18	0,00	1					1	2,95	
	16:00	13,00	12,97	0,03	1					1	2,76	
	17:00	13,67	13,53	0,14	1					1	3,53	
	18:00	14,02	13,90	0,12	1					1	3,97	
	19:00	15,08	15,07	0,01	1		1			1	3,41	
	20:00	16,41	16,38	0,02	1		1			1	2,02	
	21:00	16,60	16,57	0,03	1		1			1	2,30	
	22:00	14,58	14,58	0,00	1		1			1	0,53	
	23:00	12,60	12,58	0,03	1		1			1	1,08	

Κατά το διάστημα 22:51 με 23:42, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης