

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	11,27	11,11	0,16			1			1	1,04
	01:00	10,45	10,21	0,24			1			1	0,31
	02:00	10,07	8,99	1,08			1			1	1,42
	03:00	9,89	7,46	2,43						1	3,46
	04:00	9,74	7,65	2,10						1	3,41
	05:00	9,87	8,49	1,37						1	3,51
	06:00	10,72	9,19	1,53						1	3,75
	07:00	12,64	11,54	1,11			1			1	2,38
	08:00	13,82	12,21	1,61			1			1	3,59
	09:00	14,07	10,44	3,63			1			1	3,81
	10:00	13,36	10,08	3,28			1			1	3,30
	11:00	13,20	10,27	2,93			1			1	2,94
	12:00	14,49	10,24	4,25			1			1	4,31
	13:00	14,46	10,33	4,12			1			1	4,28
	14:00	13,75	10,19	3,56			1			1	3,65
	15:00	12,58	10,23	2,35			1			1	2,36
	16:00	12,71	10,22	2,49			1			1	2,50
	17:00	13,55	10,35	3,20			1			1	3,28
	18:00	14,55	10,15	4,41			1			1	4,38
	19:00	15,51	10,33	5,18			1			1	5,24
	20:00	16,75	11,38	5,37			1			1	5,86
	21:00	16,93	11,23	5,70			1			1	6,06
	22:00	14,73	10,32	4,40			1			1	4,60
	23:00	12,86	10,22	2,63			1			1	2,68

Το διάστημα 18:30 με 20:20 το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης