

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	11,32	10,27	1,05		1				1	1,09
	01:00	10,39	7,97	2,43						1	3,64
	02:00	9,98	6,72	3,26						1	3,54
	03:00	9,90	6,49	3,42						1	3,58
	04:00	9,82	6,66	3,15						1	3,49
	05:00	9,92	6,71	3,21						1	3,55
	06:00	11,04	7,43	3,61						1	3,95
	07:00	12,73	8,43	4,30						1	4,57
	08:00	13,31	8,92	4,40						1	4,82
	09:00	13,23	8,92	4,31						1	4,65
	10:00	13,09	9,14	3,95						1	4,58
	11:00	12,74	9,21	3,53						1	4,48
	12:00	13,11	9,17	3,93						1	4,59
	13:00	13,28	9,15	4,13						1	4,65
	14:00	13,16	9,66	3,50	1	1					4,60
	15:00	11,91	8,60	3,31	1	1					3,66
	16:00	11,75	8,83	2,92	1	1					3,51
	17:00	12,86	9,17	3,69	1	1					4,50
	18:00	13,94	9,82	4,12	1	1					4,99
	19:00	14,80	10,11	4,70	1	1					5,29
	20:00	16,12	10,78	5,34	1	1					5,87
	21:00	16,11	10,75	5,35	1	1					5,91
	22:00	14,31	9,45	4,86	1	1					5,17
	23:00	12,60	8,55	4,04	1	1					4,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης