

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	11,26	8,48	2,78	1	1					3,01	
	01:00	10,69	7,53	3,16						1	3,74	
	02:00	10,12	6,76	3,36						1	3,54	
	03:00	9,98	6,93	3,05						1	3,49	
	04:00	9,79	7,27	2,52						1	3,43	
	05:00	9,91	7,37	2,54						1	3,47	
	06:00	10,83	7,76	3,07						1	3,79	
	07:00	12,58	8,88	3,70						1	4,40	
	08:00	13,53	10,26	3,27		1				1	3,94	
	09:00	13,77	10,96	2,82		1				1	3,54	
	10:00	13,45	10,97	2,49		1				1	3,19	
	11:00	13,08	9,98	3,10		1				1	3,33	
	12:00	13,43	9,56	3,87	1	1					4,72	
	13:00	13,52	9,48	4,03	1	1					4,77	
	14:00	12,87	8,72	4,15	1	1					4,51	
	15:00	12,68	9,81	2,87	1	1					4,43	
	16:00	12,88	10,28	2,60	1	1					4,51	
	17:00	13,37	10,35	3,01	1	1					4,68	
	18:00	14,43	10,62	3,81	1	1					5,05	
	19:00	15,35	10,25	5,09	1	1					5,50	
	20:00	16,45	12,40	4,05	1	1					6,00	
	21:00	15,93	13,54	2,39	1	1	1				6,10	
	22:00	14,34	13,68	0,66	1	1	1				2,30	
	23:00	12,62	11,88	0,74	1	1					4,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης