



| ΗΣ ΣΑΜΟΥ               |                |                                      | Απολογισμός Λειτουργίας |                       |    |       |       |       | Σάββατο, 23 Μαΐου 2026 |       |  |      |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----|-------|-------|-------|------------------------|-------|--|------|
|                        |                |                                      | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)  |                       |    | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,000                  | 5,000 | 10,500   |      |
| Η<br>Ρ<br>Ε<br>Ρ<br>Α  | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW)   | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3    | G4    | G11   | G12                    | G13   | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |      |
|                        |                |                                      |                         |                       |    |       |       |       |                        |       |  |      |
| Σάββατο, 23 Μαΐου 2026 | 00:00          | 11,38                                | 11,17                   | 0,21                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 3,22   |      |
|                        | 01:00          | 10,73                                | 10,58                   | 0,14                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 2,58   |      |
|                        | 02:00          | 10,32                                | 9,99                    | 0,33                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 2,11   |      |
|                        | 03:00          | 10,12                                | 9,93                    | 0,19                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 1,91   |      |
|                        | 04:00          | 9,95                                 | 9,95                    | 0,00                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 1,72   |      |
|                        | 05:00          | 9,85                                 | 9,84                    | 0,01                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 1,60   |      |
|                        | 06:00          | 10,69                                | 10,67                   | 0,03                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 2,45   |      |
|                        | 07:00          | 12,15                                | 12,15                   | 0,00                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 2,17 |
|                        | 08:00          | 13,45                                | 13,45                   | 0,00                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 3,18 |
|                        | 09:00          | 14,58                                | 14,56                   | 0,02                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 4,83 |
|                        | 10:00          | 14,20                                | 14,09                   | 0,11                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 4,30 |
|                        | 11:00          | 13,80                                | 13,61                   | 0,19                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 3,65 |
|                        | 12:00          | 14,16                                | 14,10                   | 0,05                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 4,17 |
|                        | 13:00          | 14,86                                | 14,64                   | 0,22                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 5,28 |
|                        | 14:00          | 13,53                                | 13,44                   | 0,09                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 3,47 |
|                        | 15:00          | 12,98                                | 12,94                   | 0,04                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 2,74 |
|                        | 16:00          | 13,30                                | 13,15                   | 0,15                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 3,10 |
|                        | 17:00          | 14,81                                | 14,52                   | 0,29                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 5,06 |
|                        | 18:00          | 15,83                                | 15,15                   | 0,68                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 6,49 |
|                        | 19:00          | 15,70                                | 15,51                   | 0,19                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 6,47 |
|                        | 20:00          | 16,54                                | 16,54                   | 0,00                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 1  | 4,44 |
|                        | 21:00          | 16,16                                | 16,04                   | 0,12                  | 1  | 1     |       |       |                        |       | 1  | 3,39 |
|                        | 22:00          | 14,58                                | 14,17                   | 0,40                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 4,89 |
|                        | 23:00          | 12,94                                | 12,62                   | 0,33                  |    | 1     |       |       |                        |       | 1  | 2,76 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης