

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 24 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	11,64	11,08	0,56		1				1	1,39	
	01:00	10,89	10,36	0,53		1				1	0,65	
	02:00	10,23	9,38	0,85	1		1				1,98	
	03:00	9,84	8,35	1,49	1		1				1,59	
	04:00	9,96	7,87	2,09	1					1	2,65	
	05:00	9,74	6,90	2,84						1	3,41	
	06:00	10,35	7,70	2,65						1	3,62	
	07:00	11,47	8,55	2,92						1	4,01	
	08:00	12,81	10,34	2,47		1				1	3,26	
	09:00	13,43	11,05	2,37		1				1	3,16	
	10:00	13,79	11,18	2,61		1				1	3,56	
	11:00	13,63	10,02	3,61	1	1					4,77	
	12:00	13,37	9,82	3,55	1	1					4,68	
	13:00	13,30	9,57	3,74	1	1					4,66	
	14:00	12,58	8,98	3,60	1	1					4,33	
	15:00	11,90	8,84	3,07	1	1					3,66	
	16:00	11,61	8,96	2,65	1	1					3,36	
	17:00	12,49	9,12	3,37	1	1					4,24	
	18:00	14,00	9,84	4,16	1	1					4,90	
	19:00	14,87	10,40	4,47	1	1					5,20	
	20:00	15,86	11,09	4,77	1	1					5,55	
	21:00	15,70	11,24	4,46	1	1					5,51	
	22:00	14,17	10,37	3,80	1	1					4,98	
	23:00	12,73	9,46	3,27	1	1					4,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης