

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 26 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	11,53	7,95	3,58	1		1			1	3,64	
	01:00	10,69	6,94	3,75						1	3,76	
	02:00	10,40	6,75	3,65						1	3,65	
	03:00	10,16	6,71	3,45						1	3,56	
	04:00	10,11	6,64	3,47						1	3,54	
	05:00	10,13	6,60	3,53						1	3,55	
	06:00	11,08	7,67	3,41						1	3,88	
	07:00	13,08	9,85	3,23		1				1	3,81	
	08:00	13,93	10,73	3,20		1				1	3,67	
	09:00	14,37	11,84	2,53		1				1	4,11	
	10:00	13,94	11,20	2,74		1				1	3,69	
	11:00	13,60	10,81	2,79		1				1	3,36	
	12:00	14,10	10,68	3,42		1				1	3,99	
	13:00	13,86	11,03	2,83	1	1					4,85	
	14:00	13,63	10,45	3,18	1	1					4,77	
	15:00	12,67	9,87	2,80	1	1	1				3,35	
	16:00	12,85	10,38	2,47	1	1					4,50	
	17:00	13,86	10,87	2,99	1	1					4,87	
	18:00	15,19	12,41	2,78	1	1	1				4,82	
	19:00	16,05	12,31	3,74	1		1				5,87	
	20:00	16,98	12,40	4,58	1		1				6,08	
	21:00	16,99	11,79	5,20	1		1				5,96	
	22:00	15,22	10,97	4,25	1		1				5,35	
	23:00	13,41	10,01	3,41	1		1				4,71	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα 9:20 - 19:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ. Στο διάστημα 15:20 - 15:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης