

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ρ Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	11,94	9,06	2,88	1					1	3,82	
	01:00	11,05	8,84	2,22						1	3,87	
	02:00	10,67	9,63	1,04	1					1	3,74	
	03:00	10,49	10,24	0,25	1					1	0,47	
	04:00	10,44	10,30	0,14	1					1	0,18	
	05:00	10,53	10,31	0,22	1					1	0,27	
	06:00	11,37	10,92	0,45	1					1	1,11	
	07:00	13,01	12,56	0,45	1					1	2,75	
	08:00	13,23	13,00	0,23	1					1	3,02	
	09:00	14,71	14,66	0,05	1					1	4,73	
	10:00	14,74	14,71	0,03	1					1	4,77	
	11:00	14,68	14,67	0,00	1					1	4,73	
	12:00	14,99	14,98	0,01	1					1	5,44	
	13:00	14,67	14,66	0,01	1					1	4,41	
	14:00	14,29	14,27	0,03	1		1			1	2,42	
	15:00	13,70	13,67	0,03	1					1	3,53	
	16:00	14,00	14,00	0,00	1					1	3,93	
	17:00	14,84	14,80	0,04	1					1	5,19	
	18:00	15,90	15,90	0,01	1		1			1	2,48	
	19:00	16,47	16,27	0,20	1		1			1	2,08	
	20:00	17,36	17,16	0,20	1		1			1	2,97	
	21:00	17,34	17,11	0,23	1		1			1	3,03	
	22:00	15,62	15,51	0,11	1		1			1	2,14	
	23:00	13,88	13,66	0,22	1		1			1	2,66	

Στο διάστημα 8:00 - 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 9:15 - 19:25 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης