

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	10,41	7,44	2,96		1			1		3,13
	01:00	9,44	7,23	2,21		1			1		2,22
	02:00	9,25	7,33	1,92		1			1		2,10
	03:00	8,91	7,17	1,74		1			1		1,91
	04:00	8,89	7,28	1,61		1			1		1,86
	05:00	8,98	7,22	1,76		1			1		1,95
	06:00	9,35	7,23	2,12		1			1		2,78
	07:00	10,36	7,50	2,86		1		1			3,71
	08:00	10,24	7,51	2,73		1		1			3,86
	09:00	10,31	7,34	2,97		1		1			3,80
	10:00	10,15	7,54	2,61		1			1		3,67
	11:00	10,04	7,47	2,57		1			1		3,34
	12:00	10,44	7,32	3,11		1			1		3,37
	13:00	9,99	7,78	2,21		1			1		3,36
	14:00	9,71	7,56	2,14		1			1		2,98
	15:00	9,69	7,36	2,33	1				1		2,47
	16:00	9,84	7,30	2,53	1				1		2,56
	17:00	10,43	7,34	3,09	1				1		3,16
	18:00	11,29	7,80	3,49	1				1		4,14
	19:00	12,39	8,49	3,90	1				1		4,55
	20:00	13,96	9,71	4,25	1				1		5,23
	21:00	13,67	10,21	3,46	1				1		5,18
	22:00	11,95	8,80	3,15	1				1		4,62
	23:00	10,54	7,40	3,13	1				1		4,06

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Το διάστημα 13:15 με 14:28 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα από 10:15 έως 16:13 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης