

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα									Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500							
		ΤΕ (MW)		4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140							
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	10,90	9,44	1,46	1	1					5,56	1,97	2,65	63%	1.227	
	01:00	9,99	8,71	1,27	1	1					6,29	1,80	1,80	58%	1.145	
	02:00	9,64	8,45	1,19	1	1					6,55	1,30	1,39	56%	1.115	
	03:00	9,48	8,53	0,94	1	1					6,47	1,13	1,23	57%	1.125	
	04:00	9,37	8,56	0,82	1	1					6,44	1,08	1,12	57%	1.128	
	05:00	9,57	8,91	0,65	1	1					6,09	1,25	1,32	59%	1.168	
	06:00	10,26	9,40	0,86	1	1					5,60	1,98	2,01	63%	1.223	
	07:00	11,65	10,75	0,91	1	1					4,25	3,47	3,47	72%	1.374	
	08:00	12,64	11,61	1,04	1	1					3,39	4,53	4,53	77%	1.471	
	09:00	13,18	12,04	1,14	1	1					2,96	5,03	5,03	80%	1.522	
	10:00	13,19	11,95	1,23	1						6,05	3,76	3,76	66%	2.020	
	11:00	12,65	11,59	1,06						1	1	3,91	3,12	3,36	75%	1.360
	12:00	13,00	11,84	1,16						1	1	3,66	3,84	3,84	76%	1.390
	13:00	13,25	12,51	0,74						1	1	2,99	4,24	4,24	81%	1.473
	14:00	12,48	11,01	1,46						1	1	4,49	3,35	3,35	71%	1.294
	15:00	12,22	10,87	1,35						1	1	4,63	2,98	2,98	70%	1.279
	16:00	11,88	10,41	1,46						1	1	5,09	2,64	2,64	67%	1.228
	17:00	12,62	10,57	2,05						1	1	4,93	3,38	3,38	68%	1.245
	18:00	13,63	11,93	1,69						1	1	3,57	4,47	4,47	77%	1.402
	19:00	14,68	14,25	0,43		1				1	1	8,75	4,26	4,26	62%	2.312
20:00	15,99	15,90	0,09		1				1	1	7,10	2,60	2,60	69%	1.927	
21:00	16,19	15,89	0,29		1				1	1	7,11	2,91	2,91	69%	1.926	
22:00	14,23	14,07	0,16		1				1	1	8,93	3,36	3,36	61%	1.729	
23:00	12,48	12,19	0,29						1	1	3,31	3,37	3,37	79%	1.433	
		<b>295,16 MWh</b>												<b>ΑΩΛ: 8,20</b>		<b>34.514 €</b>

**Παρατηρήσεις:**

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης