

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
TE (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	2,15	1,68	0,47					1		1				1	1,62	0,47	0,47	51%	510		
	01:00	1,96	1,68	0,28					1		1				1	1,62	0,29	0,29	51%	510		
	02:00	1,93	1,68	0,25					1		1				1	1,62	0,25	0,25	51%	510		
	03:00	1,88	1,68	0,19					1		1				1	1,62	0,20	0,19	51%	511		
	04:00	1,91	1,68	0,22					1		1				1	1,62	0,22	0,23	51%	511		
	05:00	1,88	1,68	0,20					1		1				1	1,62	0,20	0,21	51%	511		
	06:00	2,02	1,69	0,33					1		1				1	1,61	0,34	0,34	51%	514		
	07:00	2,28	1,93	0,35					1		1				1	1,37	0,55	0,51	58%	576		
	08:00	2,44	2,10	0,34	1										1	1,20	0,67	0,73	64%	635		
	09:00	2,67	2,57	0,10	1										1	0,73	0,89	0,86	78%	748		
	10:00	2,71	2,54	0,17	1							1			1	1,86	0,45	0,47	58%	768		
	11:00	2,83	2,67	0,16	1		1		1		1				1	3,93	0,45	0,46	41%	844		
	12:00	2,75	2,66	0,08			1		1		1				1	1,74	0,53	0,51	61%	794		
	13:00	2,67	2,55	0,11			1		1		1				1	1,85	0,43	0,43	58%	764		
	14:00	2,62	2,51	0,12			1		1		1				1	1,89	0,38	0,36	57%	752		
	15:00	2,42	2,20	0,23			1		1						1	1,10	0,62	0,68	67%	654		
	16:00	2,33	2,14	0,19			1		1						1	1,16	0,66	0,66	65%	633		
	17:00	2,46	2,25	0,21			1		1						1	1,05	0,77	0,78	68%	663		
	18:00	2,63	2,44	0,19			1		1						1	0,86	0,90	0,88	74%	713		
	19:00	2,81	2,72	0,09			1		1		1				1	1,68	0,58	0,57	62%	815		
	20:00	2,98	2,96	0,03			1		1		1				1	1,44	0,73	0,73	67%	871		
	21:00	3,02	3,02	0,00			1		1		1				1	1,38	0,80	0,79	69%	887		
	22:00	2,71	2,71	0,00			1		1		1				1	1,69	0,51	0,47	62%	806		
	23:00	2,35	2,35	0,00			1		1		1				1	2,05	0,35	0,40	53%	710		
		58,42 MWh															ΑΩΛ: 10,21			16.212 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Δοκιμαστική λειτουργία G12.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης