| ΗΣ ΧΙΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | 29,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Α/Σ 5 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026 | 00:00 | 14,98 | 12,85 | 2,13 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,46 | 3,46 |
| | 01:00 | 13,67 | 10,54 | 3,14 | | | 1 | | | | | | 1 | | 4,58 | 4,09 |
| | 02:00 | 13,11 | 10,13 | 2,98 | | | 1 | | | | | | 1 | | 4,13 | 4,13 |
| | 03:00 | 12,55 | 9,60 | 2,95 | | | 1 | | | | | | 1 | | 3,38 | 2,97 |
| | 04:00 | 12,37 | 9,56 | 2,81 | | | 1 | | | | | | 1 | | 2,97 | 2,79 |
| | 05:00 | 12,53 | 9,56 | 2,96 | | | 1 | | | | | | 1 | | 3,26 | 2,95 |
| | 06:00 | 13,11 | 9,63 | 3,48 | | | 1 | | | | | | 1 | | 3,59 | 3,53 |
| | 07:00 | 14,38 | 9,66 | 4,72 | | | 1 | | | | | | 1 | | 4,79 | 4,80 |
| | 08:00 | 16,64 | 10,47 | 6,17 | | | 1 | | | | | | 1 | | 6,73 | 6,73 |
| | 09:00 | 18,84 | 12,96 | 5,88 | | 1 | 1 | | | | | | | | 5,76 | 5,46 |
| | 10:00 | 20,40 | 14,40 | 6,00 | | 1 | 1 | | | | | | | | 6,54 | 7,02 |
| | 11:00 | 21,56 | 15,72 | 5,85 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,37 | 7,55 |
| | 12:00 | 21,75 | 16,19 | 5,56 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,40 | 7,61 |
| | 13:00 | 20,93 | 15,10 | 5,83 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,38 | 7,33 |
| | 14:00 | 17,49 | 13,44 | 4,05 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4,68 | 4,68 |
| | 15:00 | 14,79 | 12,52 | 2,27 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,54 | 2,54 |
| | 16:00 | 15,53 | 12,99 | 2,54 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,49 | 2,15 |
| | 17:00 | 16,49 | 13,34 | 3,14 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,92 | 3,11 |
| | 18:00 | 17,54 | 13,45 | 4,09 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,88 | 4,16 |
| | 19:00 | 19,94 | 13,74 | 6,20 | | 1 | 1 | | | | | | | | 6,22 | 6,56 |
| | 20:00 | 22,86 | 15,41 | 7,45 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,40 | 8,00 |
| | 21:00 | 23,01 | 16,19 | 6,82 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,40 | 8,05 |
| | 22:00 | 21,09 | 14,65 | 6,43 | | 1 | 1 | | | | | | | | 7,34 | 7,38 |
| | 23:00 | 18,49 | 11,89 | 6,60 | | | 1 | | | | | | 1 | | 7,25 | 7,25 |

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ως τις 10:14. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:42.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης