ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	16,62	9,96	6,66			1						1		7,32	7,32
	01:00	15,24	9,45	5,79			1						1		6,27	6,27
	02:00	14,65	9,25	5,41			1						1		5,69	5,69
	03:00	14,09	9,15	4,94			1						1		5,11	5,11
	04:00	13,68	9,13	4,55			1						1		4,97	4,97
	05:00	14,10	9,20	4,89			1						1		5,18	5,18
	06:00	14,85	9,31	5,54			1						1		5,81	5,81
	07:00	16,91	9,98	6,93			1						1		7,48	7,48
	08:00	18,81	11,85	6,96		1	1								7,35	7,35
	09:00	18,60	13,13	5,47		1	1								5,83	5,83
	10:00	17,79	13,16	4,63		1	1								5,24	5,24
	11:00	16,99	12,89	4,10		1	1								4,39	4,39
	12:00	17,13	12,87	4,26		1	1								4,29	4,29
	13:00	17,17	12,87	4,30		1	1								4,42	4,42
	14:00	17,90	13,08	4,82		1	1								4,94	4,52
	15:00	18,53	13,11	5,43		1	1								5,62	5,16
	16:00	18,47	13,17	5,30		1	1								5,48	5,09
	17:00	19,70	13,55	6,15		1	1								6,52	6,32
	18:00	21,27	14,28	7,00		1	1								7,41	7,45
	19:00	23,02	15,35	7,67		1	1								7,75	8,06
	20:00	24,94	17,74	7,20		1	1								7,75	8,73
	21:00	24,84	17,61	7,23		1	1								7,75	8,69
	22:00	22,63	15,44	7,20		1	1								7,75	7,92
	23:00	19,55	13,12	6,44			1						1		7,75	7,75

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ως τις 10:13. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης