

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	18,73	12,63	6,10		1	1								4,26	5,35
	01:00	16,90	9,64	7,25			1					1			5,52	5,91
	02:00	16,00	9,39	6,61			1					1			4,86	5,60
	03:00	15,43	9,32	6,11			1					1			4,36	5,40
	04:00	15,18	9,62	5,56			1					1			3,86	5,31
	05:00	15,90	9,60	6,30			1					1			4,64	5,56
	06:00	17,55	10,13	7,42			1					1			5,74	6,14
	07:00	20,24	12,87	7,37			1					1			5,79	7,09
	08:00	20,52	13,42	7,10		1	1								5,46	7,14
	09:00	19,79	13,43	6,36		1	1								5,32	6,41
	10:00	18,77	13,59	5,18		1	1								5,39	5,39
	11:00	18,41	13,60	4,82		1	1								5,01	5,03
	12:00	18,03	13,57	4,47		1	1								4,74	4,66
	13:00	17,32	13,47	3,84		1	1								3,99	3,94
	14:00	16,68	13,52	3,16		1	1								3,36	3,30
	15:00	16,29	13,49	2,80		1	1								3,05	2,92
	16:00	16,55	13,53	3,02		1	1								3,23	3,17
	17:00	18,13	14,46	3,66		1	1								4,84	4,75
	18:00	20,03	16,69	3,34		1	1								6,86	6,65
	19:00	22,51	20,11	2,41		1	1								7,75	7,88
20:00	26,02	23,83	2,19		1	1						1		7,75	9,11	
21:00	26,82	25,36	1,46		1	1						1		7,75	9,39	
22:00	23,91	23,33	0,58		1	1						1		7,70	8,19	
23:00	20,30	20,24	0,07		1	1								6,74	6,92	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10, G9 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:45. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:45. Το ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:35 έως τις 22:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης