ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	17,56	17,49	0,07		1	1								5,06	5,06
	01:00	15,76	15,70	0,06		1	1								3,27	3,27
	02:00	15,03	15,02	0,01		1	1								2,57	2,57
	03:00	14,42	14,42	0,00		1	1								1,81	1,81
	04:00	14,16	14,14	0,03		1	1								1,38	1,38
	05:00	14,86	14,78	0,08		1	1								2,04	2,04
	06:00	16,38	16,34	0,04		1	1								3,48	3,00
	07:00	18,39	18,38	0,01		1	1								5,56	5,56
	08:00	18,15	18,02	0,12		1	1								5,36	5,36
	09:00	16,95	16,78	0,16		1	1								4,17	4,17
	10:00	16,00	15,69	0,31		1	1								3,21	3,21
	11:00	15,38	15,09	0,29		1	1								2,54	2,54
	12:00	15,61	15,25	0,36		1	1								2,78	2,78
	13:00	16,02	15,69	0,33		1	1								3,21	3,21
	14:00	15,50	15,23	0,27		1	1								2,65	2,65
	15:00	14,86	14,56	0,30		1	1								2,05	2,05
	16:00	15,10	14,89	0,21		1	1								2,25	2,25
	17:00	16,18	16,06	0,11		1	1								3,33	3,33
	18:00	18,10	18,07	0,03		1	1								5,19	4,72
	19:00	20,31	20,30	0,01		1	1	1							3,26	3,26
	20:00	23,27	23,26	0,00		1	1	1							3,12	2,65
	21:00	23,63	23,62	0,01		1	1	1							3,65	3,65
	22:00	21,54	21,53	0,01		1	1	1							2,08	2,08
	23:00	18,50	18,50	0,00		1	1								5,82	5,82

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10, G9 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Στο διάστημα 8:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης