ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	14,96	14,87	0,09		1		1							2,22	2,22
	01:00	13,77	13,73	0,04		1		1							1,06	1,06
	02:00	13,26	13,25	0,00		1		1							0,75	0,75
	03:00	12,93	12,93	0,00		1		1							0,75	0,75
	04:00	12,71	12,71	0,00		1		1							0,75	0,75
	05:00	12,88	12,88	0,00		1		1							0,75	0,75
	06:00	12,93	12,93	0,00		1		1							0,75	0,75
	07:00	13,79	13,76	0,03		1		1							1,00	1,00
	08:00	14,15	13,98	0,16		1		1							1,37	1,37
	09:00	14,12	13,97	0,15		1		1							1,32	1,32
	10:00	13,79	13,70	0,09		1		1							1,04	1,04
	11:00	14,20	14,04	0,15		1		1							1,40	1,40
	12:00	14,15	13,93	0,22		1		1							1,35	1,35
	13:00	14,06	13,87	0,18		1		1							1,30	1,30
	14:00	13,00	12,97	0,03		1		1							0,80	0,80
	15:00	12,80	12,79	0,02		1		1							0,80	0,80
	16:00	13,05	13,04	0,01		1		1							0,87	0,87
	17:00	14,69	14,65	0,05		1		1							1,83	1,83
	18:00	15,67	15,63	0,04		1		1							2,71	2,29
	19:00	16,96	16,94	0,02		1								1	4,27	4,82
	20:00	18,61	18,60	0,01		1								1	6,01	6,47
	21:00	18,92	18,82	0,10		1								1	6,36	6,62
	22:00	17,58	17,53	0,05		1								1	4,12	5,44
	23:00	15,89	15,65	0,24		1		1							3,15	3,15

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης