

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	14,55	13,29	1,26		1		1							1,13	1,17
	01:00	13,43	12,71	0,72		1		1							0,78	0,78
	02:00	12,77	11,87	0,90		1		1							0,78	0,78
	03:00	12,51	11,56	0,95		1		1							0,78	0,78
	04:00	12,54	11,60	0,94		1		1							0,78	0,78
	05:00	12,77	12,01	0,76		1		1							0,78	0,78
	06:00	13,50	12,72	0,78		1		1							0,78	0,78
	07:00	15,26	13,35	1,91		1		1							2,09	1,89
	08:00	15,91	13,34	2,57		1		1							2,66	2,53
	09:00	16,19	13,35	2,84		1		1							2,80	2,81
	10:00	15,68	13,28	2,40		1		1							2,16	2,31
	11:00	15,22	13,25	1,97		1		1							1,65	1,85
	12:00	15,64	13,30	2,35		1		1							2,10	2,27
	13:00	15,75	13,30	2,46		1		1							2,42	2,37
	14:00	15,44	13,29	2,15		1		1							2,28	2,07
	15:00	14,29	13,38	0,90		1		1							1,06	0,91
	16:00	14,68	13,56	1,12		1		1							1,50	1,30
	17:00	15,83	13,59	2,24		1		1							2,53	2,45
	18:00	17,77	14,48	3,29		1		1							4,33	4,39
	19:00	19,41	15,65	3,76		1		1							5,93	6,03
	20:00	20,90	17,22	3,68		1		1							7,39	7,32
	21:00	21,46	16,56	4,91		1		1							7,69	7,51
	22:00	19,22	13,94	5,28		1		1							5,76	5,84
	23:00	16,60	13,35	3,25		1		1							3,06	3,22

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση