

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 26 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	14,81	13,34	1,47		1		1							1,45	1,43
	01:00	13,71	12,16	1,55		1		1							1,71	1,71
	02:00	13,19	9,02	4,18				1							4,82	4,62
	03:00	12,84	8,68	4,16				1							4,68	4,49
	04:00	12,71	9,09	3,62				1							4,63	4,45
	05:00	13,01	9,11	3,90				1							4,73	4,55
	06:00	13,92	9,42	4,50				1							5,05	4,87
	07:00	15,92	11,62	4,29				1							5,34	5,57
	08:00	16,57	13,63	2,93		1		1							2,97	3,19
	09:00	16,76	14,14	2,62		1		1							3,48	3,38
	10:00	16,09	14,12	1,97		1	1	1							2,36	2,36
	11:00	15,79	13,69	2,09		1	1								2,51	2,41
	12:00	15,77	13,51	2,25		1	1								2,45	2,39
	13:00	15,82	13,42	2,40		1	1								2,71	2,44
	14:00	15,42	13,32	2,09		1	1								2,35	2,04
	15:00	14,81	13,32	1,49		1	1								1,72	1,44
	16:00	15,13	13,33	1,80		1	1								1,93	1,76
	17:00	16,62	13,45	3,17		1	1								3,35	3,25
	18:00	18,80	15,11	3,69		1	1								5,65	5,42
	19:00	20,24	17,51	2,73		1	1								7,21	6,86
	20:00	21,57	18,45	3,12		1	1								7,95	7,55
	21:00	21,68	18,49	3,19		1	1								7,98	7,59
	22:00	19,33	15,96	3,36		1	1								6,17	5,95
	23:00	16,94	14,04	2,90		1	1								3,78	3,56

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 10:21 - 10:47 η μονάδα G3 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:55-16:35. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:45-23:20. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση