

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026 | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------|--------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | 29,000 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Α/Σ 5 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026 | 00:00 | 14,98 | 13,25 | 1,73 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1,85 | 1,60 |
| | 01:00 | 13,81 | 11,07 | 2,74 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,97 | 2,97 |
| | 02:00 | 13,19 | 9,46 | 3,73 | | | 1 | | | | | | | | 4,88 | 4,62 |
| | 03:00 | 13,03 | 9,48 | 3,56 | | | 1 | | | | | | | | 4,87 | 4,56 |
| | 04:00 | 13,04 | 9,44 | 3,60 | | | 1 | | | | | | | | 4,80 | 4,56 |
| | 05:00 | 13,36 | 9,78 | 3,57 | | | 1 | | | | | | | | 4,86 | 4,67 |
| | 06:00 | 13,88 | 10,22 | 3,66 | | | 1 | | | | | | | | 5,04 | 4,86 |
| | 07:00 | 7,95 | 6,85 | 1,10 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,40 | 3,40 |
| | 08:00 | 17,42 | 17,14 | 0,28 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2,58 | 4,05 |
| | 09:00 | 17,42 | 17,17 | 0,24 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4,43 | 4,04 |
| | 10:00 | 17,20 | 17,12 | 0,08 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4,29 | 3,82 |
| | 11:00 | 16,81 | 16,73 | 0,07 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,89 | 3,43 |
| | 12:00 | 16,90 | 16,83 | 0,07 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,94 | 3,52 |
| | 13:00 | 17,42 | 17,38 | 0,05 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3,23 | 4,04 |
| | 14:00 | 16,68 | 16,62 | 0,06 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3,80 | 3,30 |
| | 15:00 | 15,61 | 15,18 | 0,43 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,68 | 2,23 |
| | 16:00 | 16,10 | 15,47 | 0,62 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3,15 | 2,72 |
| | 17:00 | 17,13 | 16,66 | 0,47 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4,17 | 3,75 |
| | 18:00 | 18,90 | 18,41 | 0,49 | | 1 | | 1 | | | | | | | 5,91 | 5,52 |
| | 19:00 | 20,48 | 20,26 | 0,22 | | | 1 | 1 | | | | | | | 6,22 | 6,01 |
| 20:00 | 21,57 | 21,55 | 0,03 | | | 1 | 1 | | | | | | | 7,48 | 7,10 | |
| 21:00 | 22,11 | 22,10 | 0,01 | | | 1 | 1 | | | | | | | 8,06 | 7,64 | |
| 22:00 | 20,07 | 20,05 | 0,03 | | | 1 | 1 | | | | | | | 6,15 | 6,15 | |
| 23:00 | 17,43 | 17,35 | 0,09 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3,51 | 3,51 | |

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:55-12:55. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30. Το ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:00-22:45. Γενική διακοπή το διάστημα 7:20-8:05. Η παραπάνω ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση