

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	14,36	11,49	2,88			1						1		4,47	4,79
	01:00	13,16	10,51	2,65			1						1		3,25	3,58
	02:00	12,77	10,90	1,87			1						1		3,39	3,20
	03:00	12,42	10,48	1,94			1						1		3,04	2,85
	04:00	12,43	10,10	2,33			1						1		2,88	2,85
	05:00	12,74	10,61	2,13			1						1		3,28	3,16
	06:00	13,81	12,54	1,27			1						1		4,55	4,23
	07:00	16,13	15,40	0,73		1	1						1		4,27	4,27
	08:00	16,58	15,52	1,06		1	1								3,35	3,20
	09:00	16,19	15,44	0,75		1	1								2,90	2,81
	10:00	15,33	14,54	0,78		1	1								2,27	1,95
	11:00	14,81	14,04	0,76		1	1								1,91	1,43
	12:00	14,83	14,10	0,73		1	1								1,86	1,45
	13:00	14,63	13,70	0,92		1	1								1,66	1,25
	14:00	14,30	13,53	0,78		1	1								1,30	0,92
	15:00	13,31	12,94	0,37		1	1								0,60	0,60
	16:00	13,42	13,16	0,26		1	1								0,61	0,61
	17:00	14,70	13,99	0,71		1	1								1,62	1,32
	18:00	16,44	15,62	0,82		1	1								3,50	3,06
	19:00	18,01	17,41	0,61		1	1								5,06	4,63
20:00	20,37	19,91	0,46		1	1								6,12	6,99	
21:00	20,63	20,54	0,08		1	1								6,36	7,22	
22:00	18,62	18,62	0,00		1	1								5,81	5,81	
23:00	15,97	15,96	0,01		1	1								3,32	3,32	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 19:05 με 21:10.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης