

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	14,37	14,37	0,00		1	1								1,68	1,68
	01:00	13,43	13,42	0,01		1	1							1	2,49	2,49
	02:00	12,88	12,83	0,05			1							1	3,72	3,30
	03:00	12,60	12,56	0,03			1							1	3,46	3,02
	04:00	12,40	12,37	0,03			1							1	3,29	2,82
	05:00	12,79	12,78	0,01			1							1	3,62	3,21
	06:00	14,06	14,06	0,00			1							1	4,68	4,48
	07:00	16,32	16,32	0,00		1	1							1	4,13	4,13
	08:00	16,36	16,36	0,00		1	1								3,34	2,99
	09:00	15,87	15,85	0,02		1	1								2,94	2,49
	10:00	15,37	15,34	0,02		1	1								2,48	1,99
	11:00	15,04	14,95	0,09		1	1								2,16	1,66
	12:00	15,06	14,92	0,14		1	1								2,14	1,68
	13:00	14,59	14,51	0,08		1	1								1,83	1,83
	14:00	14,22	14,12	0,10		1	1								1,49	1,49
	15:00	13,60	13,47	0,12		1	1								0,91	0,91
	16:00	13,68	13,52	0,16		1	1								0,94	0,94
	17:00	15,04	14,85	0,19		1	1								2,07	1,66
	18:00	16,82	16,60	0,22		1	1								3,65	3,44
	19:00	18,51	18,24	0,27		1	1								4,88	5,13
	20:00	20,74	20,32	0,42		1	1								5,11	7,26
	21:00	20,64	20,21	0,43		1	1								5,18	7,22
	22:00	18,52	17,70	0,82		1	1								4,97	5,14
	23:00	16,29	15,39	0,90		1	1								3,13	2,91

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης