

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																		
		ΤΕ (MW)																		
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	14,57	13,61	0,95		1		1							11,17	1,43	1,19	55%	1.609	
	01:00	13,58	13,46	0,12		1		1							11,32	0,83	0,83	54%	1.592	
	02:00	12,77	12,68	0,09		1		1							12,10	0,75	0,75	51%	1.512	
	03:00	12,62	12,57	0,05		1		1							12,21	0,75	0,75	51%	1.501	
	04:00	12,76	12,73	0,03		1		1							12,05	0,75	0,75	51%	1.517	
	05:00	13,26	13,26	0,00		1		1							11,52	0,75	0,75	53%	1.571	
	06:00	13,97	13,84	0,13		1		1							10,94	1,01	0,59	56%	1.631	
	07:00	16,11	15,10	1,01		1		1							9,68	3,11	2,73	61%	1.761	
	08:00	16,62	15,79	0,83		1		1							8,99	3,66	3,24	64%	1.833	
	09:00	16,35	15,70	0,66		1		1							9,08	3,43	2,98	63%	1.823	
	10:00	16,24	15,64	0,60		1		1							9,14	3,28	2,86	63%	1.817	
	11:00	16,38	15,74	0,64		1		1							9,04	3,41	3,00	64%	1.827	
	12:00	17,01	15,40	1,60		1		1							9,38	4,04	3,63	62%	1.793	
	13:00	16,51	14,45	2,07		1		1							10,33	3,58	3,14	58%	1.694	
	14:00	15,96	13,69	2,27		1		1							11,09	2,92	2,58	55%	1.616	
	15:00	14,65	13,74	0,91		1		1							11,04	1,71	1,27	55%	1.621	
	16:00	15,33	13,94	1,39		1		1							10,84	2,29	1,96	56%	1.642	
	17:00	15,86	14,63	1,23		1		1							10,15	2,88	2,48	59%	1.712	
	18:00	17,37	16,53	0,84		1		1							8,25	4,35	3,99	67%	1.911	
	19:00	19,12	18,68	0,45		1		1							6,10	6,15	5,75	75%	2.141	
	20:00	20,79	20,41	0,38		1		1							4,37	7,50	7,28	82%	2.336	
	21:00	21,03	20,78	0,25		1		1							4,00	7,80	7,36	84%	2.378	
	22:00	18,61	18,48	0,12		1		1							6,30	5,78	5,78	75%	2.120	
	23:00	16,00	15,90	0,10		1		1							8,88	3,17	3,17	64%	1.845	
		383,47 MWh													ΑΩΛ: 6,83					42.801 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι μονάδες G6, G7, G8, G9 και G10 είναι προς απόσυρση. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης