

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	2,46	2,07	0,37	0,02		1					1			0,41	0,60	
	01:00	2,18	1,82	0,33	0,03		1								0,40	0,60	
	02:00	2,01	1,67	0,34	0,00		1								0,45	0,60	
	03:00	1,92	1,67	0,25	0,00		1								0,45	0,60	
	04:00	1,90	1,68	0,22	0,00		1								0,45	0,60	
	05:00	1,91	1,70	0,21	0,00		1								0,45	0,60	
	06:00	2,06	1,86	0,21	0,00		1								0,45	0,60	
	07:00	2,34	2,00	0,35	0,00		1								0,45	0,60	
	08:00	2,51	2,17	0,34	0,00		1					1			0,45	0,60	
	09:00	2,54	2,20	0,35	0,00		1					1			0,45	0,60	
	10:00	2,51	2,24	0,27	0,00		1					1			0,45	0,60	
	11:00	2,50	2,29	0,21	0,00		1					1			0,45	0,60	
	12:00	2,68	2,08	0,26	0,35		1					1			0,45	0,60	
	13:00	2,71	2,00	0,30	0,40		1					1			0,45	0,60	
	14:00	2,68	1,90	0,35	0,43		1					1			0,45	0,60	
	15:00	2,59	1,81	0,36	0,42		1					1			0,45	0,60	
	16:00	2,55	1,75	0,37	0,43		1								0,45	0,60	
	17:00	2,59	1,74	0,41	0,44		1								0,45	0,60	
	18:00	2,75	1,91	0,40	0,43		1					1			0,45	0,60	
	19:00	2,97	2,14	0,43	0,40		1					1			0,45	0,60	
20:00	3,11	2,28	0,43	0,40		1					1			0,45	0,60		
21:00	3,26	2,47	0,39	0,40		1					1			0,45	0,60		
22:00	3,04	2,08	0,33	0,63		1					1			0,45	0,60		
23:00	2,63	2,03	0,28	0,32		1					1			0,45	0,60		

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση