

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 12 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	0,584			1
01:00		0,591			1	
02:00		0,580			1	
03:00		0,530			1	
04:00		0,568			1	
05:00		0,557			1	
06:00		0,536			1	
07:00		0,583			1	
08:00		0,585			1	
09:00		0,512			1	
10:00		0,495			1	
11:00		0,504			1	
12:00		0,529			1	
13:00		0,522			1	
14:00		0,511			1	
15:00		0,506			1	
16:00		0,546			1	
17:00		0,629			1	
18:00		0,683			1	
19:00		0,781			1	
20:00		0,860			1	
21:00		0,833			1	
22:00		0,780			1	
23:00		0,671			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	0,595			1
01:00		0,578			1	
02:00		0,544			1	
03:00		0,507			1	
04:00		0,550			1	
05:00		0,555			1	
06:00		0,495			1	
07:00		0,521			1	
08:00		0,565			1	
09:00		0,513			1	
10:00		0,520			1	
11:00		0,552			1	
12:00		0,608			1	
13:00		0,612			1	
14:00		0,620			1	
15:00		0,659			1	
16:00		0,663			1	
17:00		0,735			1	
18:00		0,782			1	
19:00		0,774			1	
20:00		0,778			1	
21:00		0,784			1	
22:00		0,722			1	
23:00		0,644			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	0,601		1	
01:00		0,572		1		
02:00		0,562		1		
03:00		0,551		1		
04:00		0,551		1		
05:00		0,561		1		
06:00		0,548		1		
07:00		0,552		1		
08:00		0,542		1		
09:00		0,549		1		
10:00		0,512		1		
11:00		0,501		1		
12:00		0,574		1		
13:00		0,601		1		
14:00		0,589		1		
15:00		0,573		1		
16:00		0,579		1		
17:00		0,629		1		
18:00		0,717		1		
19:00		0,766		1		
20:00		0,853		1		
21:00		0,828		1		
22:00		0,745		1		
23:00		0,714		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,613		1			
02:00	0,594		1			
03:00	0,551		1			
04:00	0,568		1			
05:00	0,579		1			
06:00	0,604		1			
07:00	0,610		1			
08:00	0,670		1			
09:00	0,588		1			
10:00	0,555		1			
11:00	0,464		1			
12:00	0,504			1		
13:00	0,495			1		
14:00	0,496			1		
15:00	0,479			1		
16:00	0,521			1		
17:00	0,599			1		
18:00	0,694			1		
19:00	0,756			1		
20:00	0,825			1		
21:00	0,816			1		
22:00	0,758			1		
23:00	0,676			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	0,598			1
01:00		0,546			1	
02:00		0,562			1	
03:00		0,526			1	
04:00		0,501			1	
05:00		0,525			1	
06:00		0,532			1	
07:00		0,566			1	
08:00		0,572			1	
09:00		0,570			1	
10:00		0,519			1	
11:00		0,451			1	
12:00		0,517			1	
13:00		0,565			1	
14:00		0,639			1	
15:00		0,685			1	
16:00		0,695			1	
17:00		0,734			1	
18:00		0,714			1	
19:00		0,654			1	
20:00		0,746			1	
21:00		0,800			1	
22:00		0,751			1	
23:00		0,650			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	0,613			1
01:00		0,594			1	
02:00		0,534			1	
03:00		0,502			1	
04:00		0,536			1	
05:00		0,519			1	
06:00		0,487			1	
07:00		0,558			1	
08:00		0,584			1	
09:00		0,595			1	
10:00		0,571			1	
11:00		0,582			1	
12:00		0,559			1	
13:00		0,617			1	
14:00		0,599			1	
15:00		0,583			1	
16:00		0,587			1	
17:00		0,617			1	
18:00		0,655			1	
19:00		0,756			1	
20:00		0,772			1	
21:00		0,768			1	
22:00		0,756			1	
23:00		0,710			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	0,650			1
01:00		0,604			1	
02:00		0,565			1	
03:00		0,538			1	
04:00		0,535			1	
05:00		0,555			1	
06:00		0,526			1	
07:00		0,512			1	
08:00		0,588			1	
09:00		0,534			1	
10:00		0,509			1	
11:00		0,457			1	
12:00		0,516			1	
13:00		0,543			1	
14:00		0,556			1	
15:00		0,589			1	
16:00		0,591			1	
17:00		0,674			1	
18:00		0,729			1	
19:00		0,770			1	
20:00		0,809			1	
21:00		0,809			1	
22:00		0,786			1	
23:00		0,714			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης