

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	0,544			1
01:00		0,534			1	
02:00		0,500			1	
03:00		0,460			1	
04:00		0,507			1	
05:00		0,518			1	
06:00		0,487			1	
07:00		0,551			1	
08:00		0,499			1	
09:00		0,460			1	
10:00		0,361			1	
11:00		0,404			1	
12:00		0,364			1	
13:00		0,327			1	
14:00		0,322			1	
15:00		0,334			1	
16:00		0,401			1	
17:00		0,472			1	
18:00		0,566			1	
19:00		0,654			1	
20:00	0,723		1	1		
21:00	0,710		1	1		
22:00	0,638			1		
23:00	0,557			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	0,540			1
01:00		0,507			1	
02:00		0,454			1	
03:00		0,487			1	
04:00		0,514			1	
05:00		0,526			1	
06:00		0,511			1	
07:00		0,491			1	
08:00		0,449			1	
09:00		0,368			1	
10:00		0,387			1	
11:00		0,398			1	
12:00		0,358			1	
13:00		0,365		1		
14:00		0,351		1		
15:00		0,318		1		
16:00		0,409		1		
17:00		0,530		1		
18:00		0,641		1		
19:00		0,704		1	1	
20:00		0,734		1	1	
21:00		0,682			1	
22:00		0,636			1	
23:00		0,576			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,495			1		
02:00	0,474			1		
03:00	0,436			1		
04:00	0,469			1		
05:00	0,497			1		
06:00	0,452			1		
07:00	0,483			1		
08:00	0,494			1		
09:00	0,465			1		
10:00	0,405			1		
11:00	0,409			1		
12:00	0,430			1		
13:00	0,449			1		
14:00	0,434			1		
15:00	0,419			1		
16:00	0,453			1		
17:00	0,562			1		
18:00	0,581			1		
19:00	0,635			1		
20:00	0,670			1		
21:00	0,652			1		
22:00	0,588			1		
23:00	0,536			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,490			1		
02:00	0,480			1		
03:00	0,438			1		
04:00	0,477			1		
05:00	0,470			1		
06:00	0,427			1		
07:00	0,506			1		
08:00	0,538			1		
09:00	0,553			1		
10:00	0,582		1			
11:00	0,619		1			
12:00	0,629		1			
13:00	0,617		1			
14:00	0,606		1			
15:00	0,548			1		
16:00	0,477			1		
17:00	0,452			1		
18:00	0,540			1		
19:00	0,610			1		
20:00	0,670			1		
21:00	0,656			1		
22:00	0,639			1		
23:00	0,578			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	0,536			1
01:00		0,469			1	
02:00		0,465			1	
03:00		0,473			1	
04:00		0,451			1	
05:00		0,459			1	
06:00		0,479			1	
07:00		0,482			1	
08:00		0,469			1	
09:00		0,499			1	
10:00		0,587			1	
11:00		0,522			1	
12:00		0,448			1	
13:00		0,462			1	
14:00		0,466			1	
15:00		0,380			1	
16:00		0,447			1	
17:00		0,525			1	
18:00		0,608			1	
19:00		0,686			1	
20:00		0,730		1	1	
21:00		0,763		1	1	
22:00		0,702		1	1	
23:00		0,616			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	0,570			1
01:00		0,522			1	
02:00		0,526			1	
03:00		0,495			1	
04:00		0,510			1	
05:00		0,519			1	
06:00		0,452			1	
07:00		0,522			1	
08:00		0,590			1	
09:00		0,621			1	
10:00		0,521			1	
11:00		0,550			1	
12:00		0,517			1	
13:00		0,568			1	
14:00		0,578			1	
15:00		0,723		1		
16:00		0,742		1		
17:00		0,751		1		
18:00		0,837		1		
19:00		0,848		1		
20:00		0,908		1		
21:00		0,829		1		
22:00		0,728		1		
23:00		0,642		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	0,570		1	
01:00		0,522		1		
02:00		0,500		1		
03:00		0,496		1		
04:00		0,497		1		
05:00		0,506		1		
06:00		0,517		1		
07:00		0,537		1		
08:00		0,514		1		
09:00		0,460		1		
10:00		0,466		1		
11:00		0,418		1		
12:00		0,445		1		
13:00		0,400		1		
14:00		0,424		1		
15:00		0,495		1		
16:00		0,543		1		
17:00		0,575		1		
18:00		0,638		1		
19:00		0,716		1		
20:00		0,816		1		
21:00		0,806		1		
22:00		0,702		1		
23:00		0,642		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης