

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	0,686			1	
	01:00	0,635			1	
	02:00	0,608			1	
	03:00	0,592			1	
	04:00	0,578			1	
	05:00	0,571			1	
	06:00	0,579			1	
	07:00	0,574			1	
	08:00	0,583			1	
	09:00	0,593			1	
	10:00	0,596			1	
	11:00	0,573			1	
	12:00	0,564			1	
	13:00	0,556			1	
	14:00	0,570			1	
	15:00	0,561			1	
	16:00	0,579			1	
	17:00	0,625			1	
	18:00	0,718			1	
	19:00	0,801			1	
	20:00	0,880			1	
	21:00	0,889			1	
	22:00	0,821			1	
	23:00	0,756			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,638			1		
02:00	0,620			1		
03:00	0,601			1		
04:00	0,583			1		
05:00	0,579			1		
06:00	0,594			1		
07:00	0,593			1		
08:00	0,596			1		
09:00	0,598			1		
10:00	0,595			1		
11:00	0,581			1		
12:00	0,570			1		
13:00	0,557			1		
14:00	0,555			1		
15:00	0,550			1		
16:00	0,550			1		
17:00	0,594			1		
18:00	0,680			1		
19:00	0,770			1		
20:00	0,867			1		
21:00	0,889			1		
22:00	0,823			1		
23:00	0,744			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026		00:00	0,676			1	
		01:00	0,636			1	
		02:00	0,615			1	
		03:00	0,591			1	
		04:00	0,575			1	
		05:00	0,572			1	
		06:00	0,569			1	
		07:00	0,561			1	
		08:00	0,589			1	
		09:00	0,604			1	
		10:00	0,604			1	
		11:00	0,601			1	
		12:00	0,583			1	
		13:00	0,548			1	
		14:00	0,510			1	
		15:00	0,507			1	
		16:00	0,512			1	
		17:00	0,552			1	
		18:00	0,629			1	
		19:00	0,713			1	
		20:00	0,812			1	
		21:00	0,850			1	
		22:00	0,813			1	
		23:00	0,753			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	0,706			1	
	01:00	0,647			1	
	02:00	0,618			1	
	03:00	0,599			1	
	04:00	0,588			1	
	05:00	0,583			1	
	06:00	0,588			1	
	07:00	0,589			1	
	08:00	0,603			1	
	09:00	0,622			1	
	10:00	0,622			1	
	11:00	0,620			1	
	12:00	0,611			1	
	13:00	0,596			1	
	14:00	0,569			1	
	15:00	0,555			1	
	16:00	0,564			1	
	17:00	0,611			1	
	18:00	0,709			1	
	19:00	0,805			1	
	20:00	0,913			1	
	21:00	0,946			1	
	22:00	0,885			1	
	23:00	0,794			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	0,719			1	
	01:00	0,664			1	
	02:00	0,637			1	
	03:00	0,618			1	
	04:00	0,604			1	
	05:00	0,597			1	
	06:00	0,602			1	
	07:00	0,598			1	
	08:00	0,604			1	
	09:00	0,615			1	
	10:00	0,610			1	
	11:00	0,605			1	
	12:00	0,604			1	
	13:00	0,601			1	
	14:00	0,586			1	
	15:00	0,569			1	
	16:00	0,578			1	
	17:00	0,627			1	
	18:00	0,729			1	
	19:00	0,833			1	
	20:00	0,950			1	
	21:00	0,982			1	
	22:00	0,907			1	
	23:00	0,803			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης