

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	46			1			
02:00	47			1			
03:00	55			1			
04:00	54			1			
05:00	53			1			
06:00	55			1			
07:00	58			1			
08:00	55			1			
09:00	53			1			
10:00	52			1			
11:00	55			1			
12:00	61		1	1			
13:00	60		1	1			
14:00	55				1		
15:00	64				1		
16:00	60				1		
17:00	62				1		
18:00	63				1		
19:00	66				1		
20:00	73				1		
21:00	78				1		
22:00	69				1		
23:00	66				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	54		
01:00	53					1	
02:00	52				1		
03:00	55				1		
04:00	52				1		
05:00	56				1		
06:00	55				1		
07:00	59				1		
08:00	59					1	
09:00	64					1	
10:00	68					1	
11:00	64					1	
12:00	61					1	
13:00	57					1	
14:00	58					1	
15:00	60					1	
16:00	57					1	
17:00	61					1	
18:00	61					1	
19:00	70					1	
20:00	77				1	1	
21:00	64				1	1	
22:00	58				1		
23:00	60				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 9 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	52			1			
02:00	51			1			
03:00	50			1			
04:00	50			1			
05:00	53			1			
06:00	53			1			
07:00	55			1			
08:00	61			1	1		
09:00	62			1	1		
10:00	68			1	1		
11:00	70			1	1		
12:00	67			1	1		
13:00	67			1	1		
14:00	68			1	1		
15:00	69			1	1		
16:00	70			1	1		
17:00	72			1	1		
18:00	74			1	1		
19:00	71			1	1		
20:00	80			1	1		
21:00	80			1	1		
22:00	72			1	1		
23:00	72			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	68			1	1		
02:00	68			1	1		
03:00	74			1	1		
04:00	69			1	1		
05:00	69			1	1		
06:00	68			1	1		
07:00	67				1		
08:00	69				1		
09:00	69				1		
10:00	68				1		
11:00	58				1		
12:00	55				1		
13:00	66				1		
14:00	70				1		
15:00	56				1		
16:00	55				1		
17:00	57				1		
18:00	61				1		
19:00	64				1		
20:00	65				1		
21:00	66				1		
22:00	59				1		
23:00	56				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	55				1		
02:00	46				1		
03:00	51				1		
04:00	48				1		
05:00	49				1		
06:00	53			1			
07:00	53			1			
08:00	52			1			
09:00	57			1			
10:00	61		1	1			
11:00	61		1	1			
12:00	72		1	1			
13:00	73		1	1			
14:00	50		1	1			
15:00	57			1			
16:00	55			1			
17:00	61			1			
18:00	62				1		
19:00	66				1		
20:00	66				1		
21:00	74				1		
22:00	69				1		
23:00	64				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 12 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	61				1		
02:00	56				1		
03:00	53				1		
04:00	53				1		
05:00	54				1		
06:00	56				1		
07:00	50			1			
08:00	54			1			
09:00	59			1			
10:00	58			1			
11:00	55			1			
12:00	59		1	1			
13:00	63		1	1			
14:00	62		1	1			
15:00	61		1	1			
16:00	59			1			
17:00	55			1			
18:00	62				1		
19:00	64				1		
20:00	64				1		
21:00	60				1		
22:00	57				1		
23:00	50				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	49				1		
02:00	49				1		
03:00	49				1		
04:00	49				1		
05:00	51				1		
06:00	54				1		
07:00	53			1			
08:00	64			1			
09:00	59		1	1			
10:00	56		1	1			
11:00	52		1	1			
12:00	55			1			
13:00	57			1			
14:00	59			1			
15:00	56			1			
16:00	51			1			
17:00	59				1		
18:00	58				1		
19:00	66		1	1			
20:00	61		1	1			
21:00	60		1	1			
22:00	61				1		
23:00	58				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης