

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	52				1		
02:00	51				1		
03:00	49				1		
04:00	48				1		
05:00	48				1		
06:00	51				1		
07:00	55			1	1		
08:00	50			1	1		
09:00	29		1				
10:00	31		1				
11:00	32		1				
12:00	35		1				
13:00	39			1			
14:00	40			1			
15:00	69		1	1			
16:00	63		1	1			
17:00	66				1		
18:00	66				1		
19:00	71		1	1			
20:00	69		1	1			
21:00	66		1	1			
22:00	63				1		
23:00	58				1		

Το διάστημα 09:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	52				1		
02:00	51				1		
03:00	51				1		
04:00	49				1		
05:00	49				1		
06:00	55				1		
07:00	55				1		
08:00	60				1		
09:00	57			1			
10:00	33			1			
11:00	32		1	1			
12:00	33		1				
13:00	50		1				
14:00	74				1		
15:00	69				1		
16:00	68		1		1		
17:00	66		1		1		
18:00	62				1		
19:00	63		1	1			
20:00	67		1	1			
21:00	68		1	1			
22:00	61			1			
23:00	55				1		

Μερική διακοπή στις 09:50 λόγω εργασιών δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	52				1		
02:00	51				1		
03:00	50				1		
04:00	60				1		
05:00	52				1		
06:00	56				1		
07:00	60				1		
08:00	60				1		
09:00	61				1		
10:00	62		1	1			
11:00	54		1	1			
12:00	52			1			
13:00	54			1			
14:00	57				1		
15:00	58				1		
16:00	63			1			
17:00	53			1			
18:00	59			1			
19:00	57			1			
20:00	59		1	1			
21:00	66		1	1			
22:00	71		1	1			
23:00	63					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	57				1		
02:00	54				1		
03:00	54				1		
04:00	62				1		
05:00	52				1		
06:00	55				1		
07:00	53				1		
08:00	51			1			
09:00	54			1			
10:00	59			1			
11:00	60				1		
12:00	63				1		
13:00	63				1		
14:00	63				1		
15:00	57				1		
16:00	58				1		
17:00	60				1		
18:00	63				1		
19:00	60		1	1			
20:00	59		1	1			
21:00	58		1	1			
22:00	58				1		
23:00	57				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	59				1		
02:00	56				1		
03:00	50				1		
04:00	50				1		
05:00	51			1	1		
06:00	55			1			
07:00	54			1			
08:00	57			1			
09:00	60		1	1			
10:00	58		1	1			
11:00	60		1	1			
12:00	58		1	1			
13:00	65		1	1			
14:00	59		1	1			
15:00	58			1			
16:00	53			1			
17:00	52			1			
18:00	57			1			
19:00	63		1	1			
20:00	65		1	1			
21:00	64		1	1			
22:00	68		1	1			
23:00	63					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	55				1		
02:00	64				1		
03:00	55				1		
04:00	53				1		
05:00	56				1		
06:00	58				1		
07:00	55				1		
08:00	62		1	1			
09:00	62		1	1			
10:00	61		1	1			
11:00	63		1	1			
12:00	63		1	1			
13:00	67		1	1			
14:00	64				1		
15:00	64				1		
16:00	73				1		
17:00	66				1		
18:00	62				1		
19:00	63		1	1			
20:00	79		1	1			
21:00	84		1	1			
22:00	86		1	1			
23:00	78		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	73		1
01:00	73			1	1		
02:00	73			1	1		
03:00	72			1	1		
04:00	71			1	1		
05:00	72			1	1		
06:00	77			1	1		
07:00	70			1		1	
08:00	81			1		1	
09:00	77			1		1	
10:00	72			1		1	
11:00	75			1		1	
12:00	76			1		1	
13:00	78			1		1	
14:00	78			1		1	
15:00	75			1		1	
16:00	75			1		1	
17:00	77			1		1	
18:00	76			1		1	
19:00	90			1		1	
20:00	82			1		1	
21:00	81			1		1	
22:00	80			1	1		
23:00	79			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης