

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ω Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	62				1		
02:00	60				1		
03:00	60				1		
04:00	64				1		
05:00	58				1		
06:00	56				1		
07:00	53				1		
08:00	58				1		
09:00	60				1		
10:00	57				1		
11:00	57				1		
12:00	55				1		
13:00	63			1	1		
14:00	54				1		
15:00	55				1		
16:00	50				1		
17:00	52				1		
18:00	54				1		
19:00	59				1		
20:00	69				1		
21:00	68				1		
22:00	64				1		
23:00	62			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	60			1			
02:00	59			1			
03:00	56			1			
04:00	51			1			
05:00	52			1			
06:00	53			1			
07:00	58		1	1			
08:00	56		1	1			
09:00	68		1	1			
10:00	74		1	1			
11:00	82		1	1			
12:00	73		1	1			
13:00	73		1	1			
14:00	61		1	1			
15:00	60		1	1			
16:00	64		1	1			
17:00	64		1	1			
18:00	73					1	
19:00	77					1	
20:00	72					1	
21:00	67		1			1	
22:00	58					1	
23:00	57					1	

Γενική διακοπή 10:07-10:16 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	54		
01:00	51					1	
02:00	51					1	
03:00	50					1	
04:00	50					1	
05:00	48					1	
06:00	50				1		
07:00	54				1		
08:00	52				1		
09:00	76			1	1	1	
10:00	66			1	1		
11:00	72			1	1		
12:00	63			1	1		
13:00	59				1	1	
14:00	57					1	
15:00	65					1	
16:00	61					1	
17:00	64					1	
18:00	64					1	
19:00	63			1	1		
20:00	66			1	1		
21:00	58			1	1		
22:00	55			1	1		
23:00	54						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	52				1		
02:00	49				1		
03:00	46				1		
04:00	46				1		
05:00	47				1		
06:00	50				1		
07:00	58			1	1		
08:00	55		1	1			
09:00	62		1	1			
10:00	58		1	1			
11:00	63		1	1			
12:00	69				1		
13:00	69		1	1			
14:00	64		1	1			
15:00	62		1	1			
16:00	60		1	1			
17:00	69		1	1			
18:00	59		1	1			
19:00	54		1	1			
20:00	50			1			
21:00	56			1			
22:00	55			1			
23:00	56			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	52			1			
02:00	51			1			
03:00	52			1			
04:00	56			1			
05:00	58			1			
06:00	53			1			
07:00	52			1			
08:00	58			1			
09:00	63			1			
10:00	65				1		
11:00	62				1		
12:00	54				1		
13:00	53				1		
14:00	56				1		
15:00	54				1		
16:00	52				1		
17:00	59				1		
18:00	60				1		
19:00	61				1		
20:00	63				1		
21:00	66				1		
22:00	63				1		
23:00	63				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	57				1		
02:00	59				1		
03:00	57				1		
04:00	56				1		
05:00	56			1			
06:00	57			1			
07:00	51			1			
08:00	50			1			
09:00	53			1			
10:00	53			1			
11:00	54			1			
12:00	59				1		
13:00	52				1		
14:00	50				1		
15:00	50				1		
16:00	56				1		
17:00	57				1		
18:00	54			1	1		
19:00	52			1	1		
20:00	63		1	1			
21:00	67		1	1			
22:00	65		1	1			
23:00	61					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	48				1		
02:00	47				1		
03:00	46				1		
04:00	47				1		
05:00	48				1		
06:00	51				1		
07:00	48			1			
08:00	42			1			
09:00	48			1			
10:00	50				1		
11:00	54				1		
12:00	32			1			
13:00	32			1			
14:00	33			1			
15:00	34			1			
16:00	37			1			
17:00	59			1	1		
18:00	60			1	1		
19:00	55			1			
20:00	64		1	1			
21:00	59		1	1			
22:00	60				1		
23:00	56				1		

Το διάστημα 12:15 με 17:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης