

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	55				1		
02:00	56				1		
03:00	53				1		
04:00	53				1		
05:00	54				1		
06:00	60				1		
07:00	54				1		
08:00	49			1			
09:00	50			1			
10:00	43			1			
11:00	47			1			
12:00	57			1			
13:00	58			1			
14:00	54				1		
15:00	56				1		
16:00	59				1		
17:00	57				1		
18:00	54				1		
19:00	50				1		
20:00	54			1			
21:00	50			1			
22:00	49			1			
23:00	48			1			

Στο διάστημα 09:30 - 11:45 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη μερική διακοπή

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	46			1			
02:00	44			1			
03:00	43			1			
04:00	43			1			
05:00	43			1			
06:00	46			1			
07:00	48			1			
08:00	50			1			
09:00	56				1		
10:00	60				1		
11:00	61				1		
12:00	62				1		
13:00	54				1		
14:00	49				1		
15:00	49				1		
16:00	50				1		
17:00	49				1		
18:00	51				1		
19:00	50			1			
20:00	58			1			
21:00	63		1	1			
22:00	59		1	1			
23:00	54			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	51			1			
02:00	52			1			
03:00	50			1			
04:00	48			1			
05:00	48			1			
06:00	56			1			
07:00	56			1			
08:00	56			1			
09:00	65				1		
10:00	60				1		
11:00	64				1		
12:00	59				1		
13:00	56				1		
14:00	60				1		
15:00	55				1		
16:00	57				1		
17:00	61				1		
18:00	63		1	1			
19:00	69		1	1			
20:00	76		1	1			
21:00	69		1	1			
22:00	62				1		
23:00	60				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	58				1		
02:00	56				1		
03:00	54				1		
04:00	54				1		
05:00	54				1		
06:00	55			1			
07:00	60		1	1			
08:00	59		1	1			
09:00	53			1			
10:00	57			1			
11:00	59			1			
12:00	54		1	1			
13:00	53			1			
14:00	50				1		
15:00	50				1		
16:00	57				1		
17:00	55				1		
18:00	62		1	1			
19:00	65		1	1			
20:00	84		1	1			
21:00	80		1	1			
22:00	79		1	1			
23:00	71		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	55				1		
02:00	52				1		
03:00	52				1		
04:00	54				1		
05:00	53				1		
06:00	57				1		
07:00	54				1		
08:00	55				1		
09:00	57				1		
10:00	61		1	1			
11:00	57		1	1			
12:00	66		1	1			
13:00	56		1	1			
14:00	54			1			
15:00	62			1			
16:00	70			1	1		
17:00	70			1	1		
18:00	73		1	1			
19:00	76		1	1			
20:00	87		1	1			
21:00	91		1	1			
22:00	90			1	1		
23:00	90			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	72			1	1		
02:00	65			1	1		
03:00	59			1	1		
04:00	60			1	1		
05:00	59			1	1		
06:00	62				1		
07:00	58				1		
08:00	52				1		
09:00	57			1			
10:00	56		1	1			
11:00	53		1	1			
12:00	54		1	1			
13:00	61				1		
14:00	61				1		
15:00	53				1		
16:00	52				1		
17:00	54				1		
18:00	56				1		
19:00	64				1		
20:00	66				1		
21:00	67				1		
22:00	66				1		
23:00	62				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	62				1		
02:00	64				1		
03:00	55				1		
04:00	55				1		
05:00	55				1		
06:00	62				1		
07:00	63				1		
08:00	53			1			
09:00	55			1			
10:00	55			1			
11:00	50			1			
12:00	55				1		
13:00	58				1		
14:00	62				1		
15:00	61				1		
16:00	51				1		
17:00	58				1		
18:00	57				1		
19:00	61				1		
20:00	62				1		
21:00	69				1		
22:00	64				1		
23:00	60				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης