

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	0,311		1		1				
	01:00	0,274		1		1				
	02:00	0,267		1						
	03:00	0,267		1						
	04:00	0,260		1						
	05:00	0,264		1						
	06:00	0,287		1						
	07:00	0,301		1						
	08:00	0,315		1						
	09:00	0,331		1						
	10:00	0,356		1				1		
	11:00	0,361		1				1		
	12:00	0,370		1				1		
	13:00	0,398		1				1		
	14:00	0,393		1				1		
	15:00	0,364		1				1		
	16:00	0,365		1				1		
	17:00	0,364		1				1		
	18:00	0,366		1				1		
	19:00	0,410		1				1		
	20:00	0,460		1				1		
	21:00	0,429		1					1	
	22:00	0,386		1					1	
	23:00	0,347		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	0,319		1					1	
	01:00	0,304		1					1	
	02:00	0,297		1					1	
	03:00	0,291		1						
	04:00	0,296		1						
	05:00	0,296		1						
	06:00	0,286		1						
	07:00	0,292		1						
	08:00	0,331		1						
	09:00	0,365		1					1	
	10:00	0,425		1					1	
	11:00	0,415		1					1	
	12:00	0,394		1					1	
	13:00	0,413		1					1	
	14:00	0,415		1					1	
	15:00	0,409		1					1	
	16:00	0,423		1					1	
	17:00	0,409		1					1	
	18:00	0,418		1					1	
	19:00	0,448		1					1	
20:00	0,472		1					1		
21:00	0,448		1					1		
22:00	0,397		1					1	1	
23:00	0,382		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 9 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,433		1				1			
02:00	0,418		1				1			
03:00	0,408		1				1			
04:00	0,412		1				1			
05:00	0,415		1				1			
06:00	0,406		1				1			
07:00	0,423		1				1			
08:00	0,481		1				1			
09:00	0,518		1				1			
10:00	0,534		1				1			
11:00	0,542		1		1		1			
12:00	0,528		1		1		1			
13:00	0,568		1		1		1			
14:00	0,549		1		1		1			
15:00	0,545		1		1		1			
16:00	0,521		1		1				1	
17:00	0,521		1		1				1	
18:00	0,545		1		1				1	
19:00	0,543		1		1				1	
20:00	0,584		1		1				1	
21:00	0,547		1		1				1	
22:00	0,517		1		1				1	
23:00	0,475		1		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 10 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	0,405		1		1		1		
	01:00	0,446		1		1		1		
	02:00	0,435		1		1		1		
	03:00	0,420		1		1		1		
	04:00	0,434			1	1				
	05:00	0,435			1	1				
	06:00	0,439			1	1				
	07:00	0,455			1	1				
	08:00	0,483			1	1		1		
	09:00	0,530			1	1		1		
	10:00	0,470			1	1		1		
	11:00	0,442			1	1		1		
	12:00	0,475			1	1		1		
	13:00	0,549			1	1		1		
	14:00	0,557			1	1		1		
	15:00	0,546			1	1		1		
	16:00	0,518			1	1		1		
	17:00	0,528			1	1		1		
	18:00	0,554			1	1		1		
	19:00	0,579			1	1		1		
	20:00	0,637			1	1		1		
	21:00	0,582			1	1		1		
	22:00	0,522			1	1		1		
	23:00	0,478			1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
	01:00	0,442			1	1		1		
	02:00	0,423			1	1		1		
	03:00	0,427			1	1		1		
	04:00	0,426			1	1				
	05:00	0,413			1	1				
	06:00	0,442			1	1				
	07:00	0,453			1	1				
	08:00	0,498			1	1			1	
	09:00	0,446			1	1			1	
	10:00	0,422			1	1			1	
	11:00	0,457			1	1			1	
	12:00	0,521			1	1			1	
	13:00	0,548			1	1			1	
	14:00	0,538			1	1			1	
	15:00	0,513			1	1			1	
	16:00	0,508			1	1			1	
	17:00	0,500			1	1			1	
	18:00	0,520			1	1			1	
	19:00	0,551			1	1			1	
	20:00	0,591			1	1			1	
	21:00	0,560			1	1			1	
	22:00	0,516			1	1			1	
	23:00	0,480			1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 12 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,442			1	1			1		
02:00	0,447			1	1					
03:00	0,395			1	1					
04:00	0,383			1	1					
05:00	0,385			1	1					
06:00	0,394			1	1					
07:00	0,372			1	1					
08:00	0,357			1	1					
09:00	0,362			1	1					
10:00	0,396			1	1					
11:00	0,478			1	1		1			
12:00	0,541			1	1		1			
13:00	0,565			1	1		1			
14:00	0,569			1	1		1			
15:00	0,546			1	1		1			
16:00	0,456			1	1		1			
17:00	0,400			1	1		1			
18:00	0,415			1			1			
19:00	0,430			1			1			
20:00	0,482			1	1					
21:00	0,478			1	1					
22:00	0,421			1	1		1			
23:00	0,384			1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	0,313			1			1		
	01:00	0,294			1			1		
	02:00	0,282			1			1		
	03:00	0,278			1			1		
	04:00	0,276			1			1		
	05:00	0,282			1			1		
	06:00	0,299			1			1		
	07:00	0,313			1			1		
	08:00	0,016			1			1		
	09:00	0,014			1			1		
	10:00	0,017			1			1		
	11:00	0,350			1	1			1	
	12:00	0,442			1	1				
	13:00	0,475		1	1	1				
	14:00	0,461		1		1				
	15:00	0,444		1		1				
	16:00	0,430		1		1				
	17:00	0,410		1		1				
	18:00	0,426		1		1				
	19:00	0,441		1		1				
	20:00	0,484		1		1				
	21:00	0,475		1		1				
	22:00	0,390		1		1				
23:00	0,371		1		1					

Το διάστημα 08:00 με 11:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης