

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	0,351		1		1				
	01:00	0,335		1		1				
	02:00	0,331		1		1				
	03:00	0,285		1		1				
	04:00	0,274		1		1				
	05:00	0,282		1		1				
	06:00	0,295		1		1				
	07:00	0,337		1		1				
	08:00	0,385		1		1				
	09:00	0,432		1		1				
	10:00	0,430		1		1				
	11:00	0,381		1		1		1		
	12:00	0,365		1		1				
	13:00	0,348		1		1			1	
	14:00	0,342		1		1				
	15:00	0,328		1		1		1		
	16:00	0,341		1		1				
	17:00	0,337		1		1				
	18:00	0,351		1		1				
	19:00	0,367		1		1				
	20:00	0,392		1		1				
	21:00	0,391		1		1				
	22:00	0,331		1		1				
	23:00	0,303		1		1				

Γενική διακοπή στις 11:50 και στις 13:00 λόγω βλάβης στον ΤΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	0,284		1		1	
01:00	0,277			1		1				
02:00	0,261			1		1				
03:00	0,249			1		1				
04:00	0,262			1		1				
05:00	0,265			1		1				
06:00	0,270			1		1				
07:00	0,301			1		1				
08:00	0,372			1		1				
09:00	0,397			1		1				
10:00	0,412			1		1				
11:00	0,422			1		1				
12:00	0,419			1		1				
13:00	0,430			1		1				
14:00	0,423			1		1				
15:00	0,414			1		1				
16:00	0,386			1		1				
17:00	0,391			1		1				
18:00	0,412			1		1				
19:00	0,426			1		1				
20:00	0,461			1		1				
21:00	0,438			1		1				
22:00	0,386			1		1				
23:00	0,368			1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 16 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	0,346		1		1				
	01:00	0,327		1		1				
	02:00	0,314		1		1				
	03:00	0,296		1		1				
	04:00	0,310		1		1				
	05:00	0,307		1		1				
	06:00	0,313		1		1				
	07:00	0,332		1		1				
	08:00	0,383		1		1				
	09:00	0,416		1		1				
	10:00	0,448		1		1				
	11:00	0,439		1		1				
	12:00	0,448		1		1				
	13:00	0,463		1		1				
	14:00	0,460		1		1				
	15:00	0,437		1		1				
	16:00	0,401		1					1	
	17:00	0,426		1					1	
	18:00	0,423		1					1	
	19:00	0,463		1					1	
	20:00	0,489		1					1	
	21:00	0,452		1					1	
	22:00	0,392		1					1	
	23:00	0,366		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 17 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,307		1					1		
02:00	0,303		1					1		
03:00	0,295		1					1		
04:00	0,296		1					1		
05:00	0,290		1					1		
06:00	0,299		1							
07:00	0,316		1							
08:00	0,351		1					1		
09:00	0,403		1					1		
10:00	0,413		1					1		
11:00	0,406		1					1		
12:00	0,434		1					1		
13:00	0,446		1					1		
14:00	0,430		1					1		
15:00	0,389		1					1		
16:00	0,370		1					1		
17:00	0,370		1					1		
18:00	0,391		1					1		
19:00	0,408		1					1		
20:00	0,438		1					1		
21:00	0,432		1					1		
22:00	0,376		1					1		
23:00	0,343		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
	01:00	0,303		1						
	02:00	0,296		1						
	03:00	0,288		1						
	04:00	0,292		1						
	05:00	0,296		1						
	06:00	0,310		1						
	07:00	0,325		1						
	08:00	0,374		1					1	
	09:00	0,406		1					1	
	10:00	0,416		1					1	
	11:00	0,438		1					1	
	12:00	0,437		1					1	
	13:00	0,460		1					1	
	14:00	0,468		1					1	
	15:00	0,439		1					1	
	16:00	0,402		1					1	
	17:00	0,396		1					1	
	18:00	0,444		1					1	
	19:00	0,448		1					1	
	20:00	0,492		1					1	
	21:00	0,460		1					1	
	22:00	0,413		1					1	
	23:00	0,366		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 19 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,328			1			1			
02:00	0,309			1			1			
03:00	0,277			1						
04:00	0,294			1						
05:00	0,298			1			1			
06:00	0,312			1			1			
07:00	0,335			1			1			
08:00	0,395			1			1			
09:00	0,426			1	1		1			
10:00	0,453			1	1		1			
11:00	0,469			1	1		1			
12:00	0,469			1	1		1			
13:00	0,467			1	1			1		
14:00	0,467			1	1			1		
15:00	0,441			1	1					
16:00	0,417			1	1					
17:00	0,402			1	1					
18:00	0,409			1	1					
19:00	0,461			1	1					
20:00	0,477			1	1					
21:00	0,463			1	1					
22:00	0,428			1	1					
23:00	0,383			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	0,359			1	1				
	01:00	0,341			1	1				
	02:00	0,337			1	1				
	03:00	0,334			1	1				
	04:00	0,333			1	1				
	05:00	0,327			1	1				
	06:00	0,343			1	1				
	07:00	0,376			1	1				
	08:00	0,428			1	1				
	09:00	0,436			1	1				
	10:00	0,463			1	1		1		
	11:00	0,457			1	1		1		
	12:00	0,465			1	1		1		
	13:00	0,486			1	1		1		
	14:00	0,466			1	1			1	
	15:00	0,458			1	1			1	
	16:00	0,423			1	1			1	
	17:00	0,410			1	1				
	18:00	0,437			1	1				
	19:00	0,461			1	1				
	20:00	0,486			1	1				
	21:00	0,478			1	1			1	
	22:00	0,421			1	1			1	
	23:00	0,384			1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης