

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,342			1	1					
02:00	0,337			1	1					
03:00	0,330			1	1					
04:00	0,347			1	1					
05:00	0,349			1	1					
06:00	0,333			1	1					
07:00	0,346			1	1					
08:00	0,411			1	1					
09:00	0,461			1	1					
10:00	0,491			1	1		1			
11:00	0,486			1	1		1			
12:00	0,468			1	1		1			
13:00	0,501			1	1		1			
14:00	0,488			1	1		1			
15:00	0,460			1	1		1			
16:00	0,452			1	1		1			
17:00	0,435			1	1		1			
18:00	0,431			1	1		1			
19:00	0,459			1	1		1			
20:00	0,468			1	1		1			
21:00	0,446			1	1		1			
22:00	0,396			1	1		1			
23:00	0,380			1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	0,372			1	1				
	01:00	0,356			1	1				
	02:00	0,345			1	1				
	03:00	0,322			1	1				
	04:00	0,341			1	1				
	05:00	0,337			1	1				
	06:00	0,343			1	1				
	07:00	0,374			1	1				
	08:00	0,427			1	1				
	09:00	0,461			1	1			1	
	10:00	0,461			1	1			1	
	11:00	0,481			1	1			1	
	12:00	0,449			1	1			1	
	13:00	0,474		1		1			1	
	14:00	0,483		1		1			1	
	15:00	0,466		1		1			1	
	16:00	0,441		1		1				
	17:00	0,441		1		1				
	18:00	0,456		1		1				
	19:00	0,467		1		1				
	20:00	0,480		1		1				
	21:00	0,478		1		1				
	22:00	0,431		1		1				
	23:00	0,395		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 23 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	0,372		1			1			
	01:00	0,355		1					1	
	02:00	0,346		1					1	
	03:00	0,336		1					1	
	04:00	0,341		1					1	
	05:00	0,328		1					1	
	06:00	0,337		1					1	
	07:00	0,364		1					1	
	08:00	0,420		1					1	
	09:00	0,469		1				1	1	
	10:00	0,469		1				1	1	
	11:00	0,467		1				1	1	
	12:00	0,461		1				1	1	
	13:00	0,510		1			1		1	
	14:00	0,493		1			1		1	
	15:00	0,462		1			1		1	
	16:00	0,442		1			1		1	
	17:00	0,425		1					1	
	18:00	0,440		1					1	
	19:00	0,471		1					1	
	20:00	0,524		1			1		1	
	21:00	0,487		1			1		1	
	22:00	0,431		1			1		1	
	23:00	0,398		1			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 24 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400		
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)									
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	0,372		1						1	
	01:00	0,354		1						1	
	02:00	0,343		1						1	
	03:00	0,336		1						1	
	04:00	0,342		1						1	
	05:00	0,333		1						1	
	06:00	0,335		1						1	
	07:00	0,361		1						1	
	08:00	0,421		1						1	
	09:00	0,456		1					1	1	
	10:00	0,468		1					1	1	
	11:00	0,475		1					1	1	
	12:00	0,465		1					1	1	
	13:00	0,509		1					1	1	
	14:00	0,507		1					1	1	
	15:00	0,476		1					1	1	
	16:00	0,442		1					1		
	17:00	0,462		1					1		
	18:00	0,461		1					1		
	19:00	0,489		1					1	1	
	20:00	0,487		1					1	1	
	21:00	0,474		1					1	1	
	22:00	0,422		1						1	
	23:00	0,402		1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400		
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)									
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	0,386		1						1	
	01:00	0,358		1						1	
	02:00	0,341		1						1	
	03:00	0,317		1						1	
	04:00	0,296		1						1	
	05:00	0,274		1						1	
	06:00	0,290		1						1	
	07:00	0,337		1						1	
	08:00	0,402		1						1	
	09:00	0,460		1					1	1	
	10:00	0,465		1					1	1	
	11:00	0,471		1					1	1	
	12:00	0,499		1					1	1	
	13:00	0,541		1				1		1	
	14:00	0,522		1				1		1	
	15:00	0,511		1				1		1	
	16:00	0,464		1				1		1	
	17:00	0,459		1				1		1	
	18:00	0,465		1				1		1	
	19:00	0,510		1				1		1	
	20:00	0,535		1				1		1	
	21:00	0,511		1				1		1	
	22:00	0,481		1				1		1	
	23:00	0,415		1				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 26 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400		
Ρ Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)									
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	0,376		1						1	
	01:00	0,359		1		1					
	02:00	0,350		1		1					
	03:00	0,345		1		1					
	04:00	0,346		1		1					
	05:00	0,342		1		1					
	06:00	0,356		1		1					
	07:00	0,402		1		1					
	08:00	0,437		1		1					
	09:00	0,456		1		1					
	10:00	0,488		1		1					
	11:00	0,505		1		1	1				
	12:00	0,510		1		1	1				
	13:00	0,541		1		1	1				
	14:00	0,523		1		1	1				
	15:00	0,490		1		1	1				
	16:00	0,458		1		1	1				
	17:00	0,459		1		1	1				
	18:00	0,483		1		1	1				
	19:00	0,504		1		1	1				
	20:00	0,546		1		1	1				
	21:00	0,538		1		1	1				
	22:00	0,463		1		1	1				
	23:00	0,400		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,349		1		1					
02:00	0,344		1		1					
03:00	0,334		1		1					
04:00	0,334		1		1					
05:00	0,333		1		1					
06:00	0,344		1		1					
07:00	0,367		1		1					
08:00	0,445		1		1					
09:00	0,507		1		1					
10:00	0,520		1		1	1				
11:00	0,521		1		1	1				
12:00	0,532		1		1	1				
13:00	0,559		1		1	1				
14:00	0,558		1		1	1				
15:00	0,519		1		1	1				
16:00	0,495		1		1	1				
17:00	0,517		1		1	1				
18:00	0,530		1		1	1				
19:00	0,569		1		1	1				
20:00	0,574		1		1	1				
21:00	0,534		1		1	1				
22:00	0,473		1		1	1				
23:00	0,433		1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης