

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,284		1							
02:00	0,273		1							
03:00	0,270		1							
04:00	0,270		1							
05:00	0,276		1							
06:00	0,274		1							
07:00	0,284		1		1					
08:00	0,315		1		1					
09:00	0,319		1		1					
10:00	0,339		1		1					
11:00	0,359		1		1					
12:00	0,348		1		1					
13:00	0,365		1		1					
14:00	0,352		1		1					
15:00	0,326		1		1					
16:00	0,311		1		1					
17:00	0,337		1		1					
18:00	0,363		1		1					
19:00	0,383		1		1					
20:00	0,396		1		1					
21:00	0,384		1		1					
22:00	0,340		1		1					
23:00	0,317		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,280		1							
02:00	0,276		1							
03:00	0,267		1							
04:00	0,273		1							
05:00	0,285		1							
06:00	0,302		1		1					
07:00	0,292		1		1					
08:00	0,318		1		1					
09:00	0,339		1		1					
10:00	0,344		1		1					
11:00	0,351		1		1					
12:00	0,362		1		1					
13:00	0,368		1		1					
14:00	0,386		1		1					
15:00	0,388		1		1					
16:00	0,377		1		1					
17:00	0,383		1		1					
18:00	0,390		1		1					
19:00	0,406		1		1					
20:00	0,449		1		1					
21:00	0,428		1		1					
22:00	0,384		1		1					
23:00	0,353		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 25 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	0,402		1		1				
	01:00	0,394		1		1				
	02:00	0,383		1		1				
	03:00	0,372		1		1				
	04:00	0,383		1		1				
	05:00	0,404		1		1				
	06:00	0,401		1		1				
	07:00	0,404		1		1				
	08:00	0,468		1		1		1		
	09:00	0,495		1		1		1		
	10:00	0,514		1		1		1		
	11:00	0,510		1		1		1		
	12:00	0,485		1		1		1		
	13:00	0,514		1		1		1		
	14:00	0,535		1		1		1		
	15:00	0,510		1		1		1		
	16:00	0,489		1		1		1		
	17:00	0,481		1		1		1		
	18:00	0,510		1		1		1		
	19:00	0,553		1		1		1		
	20:00	0,607		1		1		1		
	21:00	0,584		1		1		1		
	22:00	0,524		1		1		1		
	23:00	0,484		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 26 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	0,464		1	1	1				
	01:00	0,449			1	1				
	02:00	0,437			1	1				
	03:00	0,425			1	1				
	04:00	0,424			1	1				
	05:00	0,413			1	1				
	06:00	0,402			1	1				
	07:00	0,428			1	1				
	08:00	0,469			1	1		1		
	09:00	0,525			1	1		1		
	10:00	0,491			1	1		1		
	11:00	0,436			1	1		1		
	12:00	0,482			1	1		1		
	13:00	0,520			1	1		1		
	14:00	0,508			1	1		1		
	15:00	0,485			1	1		1		
	16:00	0,491			1	1		1		
	17:00	0,469			1	1		1		
	18:00	0,443			1	1				
	19:00	0,465			1	1				
	20:00	0,513			1	1		1		
	21:00	0,478			1	1		1		
	22:00	0,432			1	1		1		
	23:00	0,401			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	0,380			1	1				
	01:00	0,372			1	1				
	02:00	0,359			1	1				
	03:00	0,293			1	1				
	04:00	0,267			1	1				
	05:00	0,272			1	1				
	06:00	0,299			1	1				
	07:00	0,308			1	1				
	08:00	0,372			1	1				
	09:00	0,392			1	1				
	10:00	0,389			1	1				
	11:00	0,401			1	1				
	12:00	0,427			1	1				
	13:00	0,438			1	1				
	14:00	0,429			1	1				
	15:00	0,430			1	1				
	16:00	0,392			1	1				
	17:00	0,408			1	1				
	18:00	0,399			1	1				
	19:00	0,390			1	1				
	20:00	0,430			1	1				
	21:00	0,433			1	1				
	22:00	0,395			1	1				
	23:00	0,362			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 28 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	0,345			1	1				
	01:00	0,331			1	1				
	02:00	0,324			1	1				
	03:00	0,287			1	1				
	04:00	0,291			1	1				
	05:00	0,303			1	1				
	06:00	0,300			1	1				
	07:00	0,328			1	1				
	08:00	0,378			1	1				
	09:00	0,381			1	1				
	10:00	0,373		1		1				
	11:00	0,371		1		1				
	12:00	0,369		1		1				
	13:00	0,398		1		1				
	14:00	0,376		1					1	
	15:00	0,364		1					1	
	16:00	0,334		1					1	
	17:00	0,339		1					1	
	18:00	0,364		1					1	
	19:00	0,401		1					1	
	20:00	0,455		1					1	
	21:00	0,428		1					1	
	22:00	0,385		1					1	
	23:00	0,350		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400		
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)									
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	0,335		1						1	
	01:00	0,314		1						1	
	02:00	0,307		1						1	
	03:00	0,303		1						1	
	04:00	0,303		1						1	
	05:00	0,288		1						1	
	06:00	0,266		1						1	
	07:00	0,284		1						1	
	08:00	0,307		1						1	
	09:00	0,327		1						1	
	10:00	0,328		1						1	
	11:00	0,319		1						1	
	12:00	0,331		1						1	
	13:00	0,362		1						1	
	14:00	0,373		1						1	
	15:00	0,359		1						1	
	16:00	0,362		1						1	
	17:00	0,383		1						1	
	18:00	0,389		1						1	
	19:00	0,430		1						1	
	20:00	0,451		1						1	
	21:00	0,430		1						1	
	22:00	0,389		1						1	
	23:00	0,361		1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης