

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	72					1		
02:00	66					1		
03:00	66					1		
04:00	67					1		
05:00	65					1		
06:00	61					1		
07:00	20					1		
08:00	63					1		
09:00	72					1		
10:00	70					1		
11:00	72					1		
12:00	71					1		
13:00	69					1		
14:00	69					1		
15:00	63					1		
16:00	62					1		
17:00	63					1		
18:00	59					1		
19:00	65					1		
20:00	75					1		
21:00	91					1		
22:00	81					1		
23:00	77					1		

Στο διάστημα 7:20 - 8:17 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη γενική διακοπή για λόγους εργασιών στον ΤΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	71					1
01:00		69					1	
02:00		69					1	
03:00		68					1	
04:00		67					1	
05:00		66					1	
06:00		63					1	
07:00		65					1	
08:00		61					1	
09:00		63					1	
10:00		62					1	
11:00		76					1	
12:00		73					1	
13:00		65					1	
14:00		60					1	
15:00		59					1	
16:00		58					1	
17:00		62					1	
18:00		61					1	
19:00		72					1	
20:00		77					1	
21:00		86					1	
22:00		65					1	
23:00		84					1	

Στο διάστημα 22:01 - 22:20 πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	71					1
01:00		66					1	
02:00		63					1	
03:00		62					1	
04:00		61					1	
05:00		63					1	
06:00		58					1	
07:00		60					1	
08:00		71					1	
09:00		66					1	
10:00		64					1	
11:00		60					1	
12:00		71					1	
13:00		67					1	
14:00		62					1	
15:00		57					1	
16:00		58					1	
17:00		59					1	
18:00		68					1	
19:00		72					1	
20:00		73					1	
21:00		84					1	
22:00		76					1	
23:00		80					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 23 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	70					1		
02:00	69					1		
03:00	67					1		
04:00	65					1		
05:00	67					1		
06:00	63					1		
07:00	64					1		
08:00	64					1		
09:00	75	1		1				
10:00	68	1		1				
11:00	60					1		
12:00	59					1		
13:00	71					1		
14:00	65					1		
15:00	61					1		
16:00	65					1		
17:00	59					1		
18:00	64					1		
19:00	71					1		
20:00	79					1		
21:00	89					1		
22:00	86					1		
23:00	81					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 24 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	72					1		
02:00	71					1		
03:00	73					1		
04:00	73					1		
05:00	72					1		
06:00	67					1		
07:00	71					1		
08:00	73					1		
09:00	89					1		
10:00	80					1		
11:00	84					1		
12:00	76					1		
13:00	71					1		
14:00	70					1		
15:00	65					1		
16:00	67					1		
17:00	73					1		
18:00	74					1		
19:00	70					1		
20:00	71					1		
21:00	86					1		
22:00	86					1		
23:00	79					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	73					1
01:00		70					1	
02:00		66					1	
03:00		66					1	
04:00		66					1	
05:00		66					1	
06:00		58					1	
07:00		59					1	
08:00		64					1	
09:00		68					1	
10:00		73					1	
11:00		69					1	
12:00		75					1	
13:00		75					1	
14:00		71					1	
15:00		61					1	
16:00		59					1	
17:00		69					1	
18:00		68					1	
19:00		65					1	
20:00		70					1	
21:00		84					1	
22:00		78					1	
23:00		80					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 26 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	69					1		
02:00	67					1		
03:00	68					1		
04:00	68					1		
05:00	68					1		
06:00	61					1		
07:00	56					1		
08:00	65					1		
09:00	66					1		
10:00	61					1		
11:00	67					1		
12:00	81					1		
13:00	79					1		
14:00	73					1		
15:00	69					1		
16:00	64					1		
17:00	66					1		
18:00	67					1		
19:00	68					1		
20:00	73					1		
21:00	61					1		
22:00	95					1		
23:00	83					1		

Στο διάστημα 21:16 - 21:52 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης