

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,58	2,63	0,95	1				
	01:00	3,29	2,34	0,95	1				
	02:00	3,12	2,17	0,95	1				
	03:00	3,05	2,13	0,92	1				
	04:00	3,10	2,15	0,95	1				
	05:00	3,25	2,30	0,95	1				
	06:00	3,48	2,53	0,95	1				
	07:00	3,72	2,92	0,80	1				
	08:00	3,81	3,03	0,78	1				
	09:00	3,86	3,20	0,67	1				
	10:00	3,92	3,06	0,86	1				
	11:00	3,63	2,68	0,95	1				
	12:00	3,70	2,80	0,90	1				
	13:00	3,28	2,33	0,95	1				
	14:00	2,86	2,13	0,73	1				
	15:00	3,03	2,13	0,90	1				
	16:00	3,60	2,65	0,95	1				
	17:00	4,33	3,49	0,85	1				1
	18:00	4,58	3,79	0,79	1				2
	19:00	4,58	3,74	0,84	1				2
	20:00	4,56	3,84	0,72	1				2
	21:00	4,41	3,99	0,42	1				2
	22:00	4,08	3,80	0,28	1				1
	23:00	3,73	3,46	0,27	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,61	3,35	0,26	1				
	01:00	3,32	2,98	0,35	1				
	02:00	3,17	2,74	0,42	1				
	03:00	3,14	2,55	0,60	1				
	04:00	3,24	2,44	0,80	1				
	05:00	3,46	2,65	0,81	1				
	06:00	3,78	3,01	0,77	1				
	07:00	4,06	3,31	0,75	1				
	08:00	3,80	3,19	0,61	1				
	09:00	3,59	3,25	0,34	1				
	10:00	3,48	3,29	0,19	1				
	11:00	3,33	3,20	0,13	1				
	12:00	3,33	3,24	0,10	1				
	13:00	3,25	3,19	0,06	1				
	14:00	3,16	3,11	0,05	1				
	15:00	3,66	3,63	0,03	1				1
	16:00	4,19	4,16	0,03	1				2
	17:00	5,06	5,06	0,00	1	1			
	18:00	5,44	5,44	0,00	1	1			
	19:00	5,35	5,35	0,00	1	1			
	20:00	5,21	5,21	0,00	1	1			
	21:00	4,94	4,94	0,00	1	1			
	22:00	4,54	4,54	0,00	1	1			
	23:00	4,11	4,11	0,00	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,98	3,95	0,03		1			
	01:00	3,63	3,58	0,05		1			
	02:00	3,42	3,35	0,06		1			
	03:00	3,34	3,23	0,11		1			
	04:00	3,40	3,19	0,21		1			
	05:00	3,56	3,31	0,25		1			
	06:00	3,82	3,58	0,24		1			
	07:00	4,04	3,85	0,19		1			
	08:00	3,95	3,66	0,29		1			
	09:00	3,97	3,62	0,35		1			
	10:00	4,01	3,75	0,26		1			
	11:00	4,08	3,57	0,51		1			
	12:00	3,79	3,06	0,73		1			
	13:00	3,70	3,12	0,58		1			
	14:00	3,72	3,19	0,53		1			
	15:00	3,92	3,50	0,42		1			
	16:00	4,46	4,06	0,40		1			1
	17:00	5,41	4,96	0,45		1			2
	18:00	5,64	5,05	0,60		1			2
	19:00	5,62	4,89	0,73		1			2
	20:00	5,48	4,78	0,70		1			2
	21:00	5,15	4,56	0,60		1			2
	22:00	4,75	4,15	0,60		1			1
	23:00	4,30	3,69	0,61		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,85	3,30	0,55		1			
	01:00	3,52	3,08	0,44		1			
	02:00	3,31	2,87	0,45		1			
	03:00	3,23	2,65	0,58		1			
	04:00	3,26	2,62	0,64		1			
	05:00	3,39	2,80	0,59		1			
	06:00	3,60	3,01	0,59		1			
	07:00	3,82	3,23	0,59		1			
	08:00	3,95	3,33	0,62		1			
	09:00	4,02	3,42	0,59		1			
	10:00	4,05	3,41	0,64		1			
	11:00	4,08	3,38	0,70		1			
	12:00	4,17	3,36	0,81		1			
	13:00	4,21	3,46	0,76		1			
	14:00	4,17	3,39	0,78		1			
	15:00	3,73	3,19	0,54		1			
	16:00	4,13	3,65	0,48		1			1
	17:00	4,99	4,62	0,38		1			2
	18:00	5,27	4,93	0,34		1			2
	19:00	5,28	4,99	0,29		1			2
	20:00	5,15	4,93	0,22		1			2
	21:00	4,86	4,70	0,15		1			2
	22:00	4,47	4,36	0,11		1			1
	23:00	4,04	3,97	0,08		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,66	3,52	0,14		1			
	01:00	3,35	3,25	0,10		1			
	02:00	3,18	3,11	0,07		1			
	03:00	3,13	3,04	0,08		1			
	04:00	3,19	3,13	0,06		1			
	05:00	3,35	3,28	0,07		1			
	06:00	3,59	3,50	0,09		1			
	07:00	3,84	3,74	0,09		1			
	08:00	4,01	3,89	0,12		1			
	09:00	3,97	3,77	0,21		1			
	10:00	3,88	3,61	0,27		1			
	11:00	3,89	3,62	0,27		1			
	12:00	4,12	3,62	0,27		1			
	13:00	4,01	3,81	0,20		1			1
	14:00	3,70	3,52	0,18		1			1
	15:00	3,95	3,76	0,19		1			1
	16:00	4,28	4,13	0,15		1			1
	17:00	4,92	4,75	0,17		1			2
	18:00	5,20	4,97	0,23		1			2
	19:00	5,22	4,95	0,27		1			2
	20:00	5,10	4,86	0,23		1			2
	21:00	4,82	4,63	0,19		1			2
	22:00	4,43	4,29	0,14		1			1
	23:00	4,01	3,90	0,11		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,45	2,50	0,95	1				
	01:00	3,15	2,20	0,95	1				
	02:00	2,97	2,13	0,84	1				
	03:00	2,91	2,13	0,78	1				
	04:00	2,99	2,13	0,85	1				
	05:00	3,17	2,27	0,90	1				
	06:00	3,46	2,56	0,90	1				
	07:00	3,74	2,90	0,84	1				
	08:00	3,95	3,32	0,63	1				
	09:00	4,03	3,53	0,49	1				
	10:00	3,98	3,54	0,44	1				
	11:00	3,77	3,20	0,56	1				
	12:00	3,74	3,12	0,62	1				
	13:00	3,82	3,10	0,72	1				
	14:00	3,95	3,05	0,89	1				
	15:00	4,13	3,21	0,91	1				
	16:00	4,36	3,47	0,89	1				
	17:00	4,73	3,78	0,95	1				1
	18:00	4,88	3,93	0,95	1				1
	19:00	4,89	3,94	0,95	1				1
	20:00	4,79	3,84	0,95	1				1
	21:00	4,51	3,56	0,95	1				1
	22:00	4,13	3,18	0,95	1				
	23:00	3,78	2,83	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Σ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,46	2,51	0,95	1				
	01:00	3,19	2,24	0,95	1				
	02:00	3,04	2,13	0,91	1				
	03:00	3,00	2,13	0,87	1				
	04:00	3,07	2,17	0,90	1				
	05:00	3,24	2,29	0,95	1				
	06:00	3,48	2,53	0,95	1				
	07:00	3,73	2,78	0,95	1				
	08:00	3,85	2,90	0,95	1				
	09:00	3,85	2,90	0,95	1				
	10:00	3,76	2,93	0,83	1				
	11:00	3,72	3,07	0,65	1				
	12:00	3,77	3,19	0,58	1				
	13:00	4,08	3,48	0,60	1				
	14:00	4,21	3,57	0,64	1				
	15:00	4,04	3,28	0,76	1				
	16:00	4,28	3,77	0,52	1				1
	17:00	4,71	4,47	0,25	1				2
	18:00	4,89	4,69	0,20	1				2
	19:00	4,89	4,61	0,27	1				2
	20:00	4,77	4,44	0,33	1				1
	21:00	4,50	3,65	0,85	1				1
	22:00	4,14	3,30	0,85	1				
	23:00	3,78	2,90	0,88	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,41	2,46	0,95	1				
	01:00	3,16	2,32	0,84	1				
	02:00	3,02	2,38	0,65	1				
	03:00	2,99	2,13	0,86	1				
	04:00	3,05	2,13	0,92	1				
	05:00	3,20	2,34	0,86	1				
	06:00	3,41	2,80	0,61	1				
	07:00	3,65	2,91	0,74	1				
	08:00	3,84	3,25	0,59	1				
	09:00	4,02	3,21	0,81	1				
	10:00	4,10	3,14	0,95	1				
	11:00	4,08	3,13	0,95	1				
	12:00	4,19	3,24	0,95	1				
	13:00	4,19	3,39	0,79	1				
	14:00	3,98	3,03	0,95	1				
	15:00	3,77	2,82	0,95	1				
	16:00	4,01	3,06	0,95	1				
	17:00	4,50	3,55	0,95	1				
	18:00	4,71	3,76	0,95	1				1
	19:00	4,85	3,90	0,95	1				1
	20:00	4,69	3,74	0,95	1				1
	21:00	4,40	3,45	0,95	1				
	22:00	4,05	3,10	0,95	1				
	23:00	3,67	2,72	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,32	2,37	0,95	1				
	01:00	3,06	2,13	0,93	1				
	02:00	2,95	2,13	0,82	1				
	03:00	2,91	2,13	0,78	1				
	04:00	2,98	2,13	0,85	1				
	05:00	3,11	2,16	0,95	1				
	06:00	3,30	2,35	0,95	1				
	07:00	3,50	2,55	0,95	1				
	08:00	3,53	2,58	0,95	1				
	09:00	3,45	2,50	0,95	1				
	10:00	3,34	2,39	0,95	1				
	11:00	3,30	2,35	0,95	1				
	12:00	3,30	2,35	0,95	1				
	13:00	3,31	2,36	0,95	1				
	14:00	3,40	2,45	0,95	1				
	15:00	3,69	2,74	0,95	1				
	16:00	4,06	3,11	0,95	1				
	17:00	4,65	3,70	0,95	1				1
	18:00	4,72	3,77	0,95	1				1
	19:00	4,64	3,74	0,91	1				1
	20:00	4,51	3,71	0,81	1				1
	21:00	4,28	3,62	0,65	1				1
	22:00	3,92	3,32	0,60	1				
	23:00	3,60	3,08	0,52	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,41	2,55	0,85	1				
	01:00	3,15	2,36	0,79	1				
	02:00	3,00	2,48	0,52	1				
	03:00	2,95	2,25	0,69	1				
	04:00	2,99	2,45	0,54	1				
	05:00	3,11	2,88	0,23	1				
	06:00	3,30	2,94	0,36	1				
	07:00	3,50	2,92	0,58	1				
	08:00	3,56	2,71	0,85	1				
	09:00	3,52	2,57	0,95	1				
	10:00	3,47	2,53	0,94	1				
	11:00	3,39	2,44	0,95	1				
	12:00	3,43	2,48	0,95	1				
	13:00	3,57	2,62	0,95	1				
	14:00	3,66	2,71	0,95	1				
	15:00	3,70	2,75	0,95	1				
	16:00	3,94	2,99	0,95	1				
	17:00	4,41	3,46	0,95	1				1
	18:00	4,72	3,77	0,95	1				1
	19:00	4,76	3,81	0,95	1				1
	20:00	4,65	3,70	0,95	1				1
	21:00	4,37	3,42	0,95	1				1
	22:00	3,94	2,99	0,95	1				
	23:00	3,45	2,50	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,37	2,42	0,95	1				
	01:00	3,11	2,16	0,95	1				
	02:00	2,96	2,13	0,83	1				
	03:00	2,91	2,13	0,78	1				
	04:00	2,96	2,13	0,83	1				
	05:00	3,07	2,13	0,94	1				
	06:00	3,23	2,28	0,95	1				
	07:00	3,42	2,47	0,95	1				
	08:00	3,60	2,65	0,95	1				
	09:00	3,69	2,75	0,94	1				
	10:00	3,57	2,65	0,92	1				
	11:00	3,34	2,46	0,88	1				
	12:00	3,15	2,33	0,82	1				
	13:00	3,52	2,73	0,79	1				
	14:00	3,87	2,92	0,95	1				
	15:00	3,84	2,90	0,95	1				
	16:00	4,01	3,30	0,71	1				
	17:00	4,35	3,83	0,52	1				1
	18:00	4,64	4,20	0,44	1				1
	19:00	4,70	4,26	0,44	1				1
	20:00	4,59	4,02	0,57	1				1
	21:00	4,31	3,48	0,82	1				
	22:00	3,88	2,93	0,95	1				
	23:00	3,40	2,45	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,31	2,36	0,95	1				
	01:00	3,05	2,13	0,92	1				
	02:00	2,90	2,13	0,77	1				
	03:00	2,87	2,13	0,74	1				
	04:00	2,94	2,13	0,81	1				
	05:00	3,09	2,14	0,95	1				
	06:00	3,29	2,64	0,65	1				
	07:00	3,52	3,16	0,36	1				
	08:00	3,76	3,27	0,48	1				
	09:00	3,82	3,54	0,28	1				
	10:00	3,97	3,71	0,26	1				1
	11:00	4,03	3,79	0,24	1				1
	12:00	4,12	3,83	0,29	1				1
	13:00	4,10	3,68	0,42	1				
	14:00	4,03	3,55	0,48	1				
	15:00	4,02	3,66	0,36	1				
	16:00	4,40	4,11	0,29	1				1
	17:00	5,02	4,84	0,19	1				2
	18:00	5,34	5,21	0,13	1				3
	19:00	5,28	5,15	0,13	1				3
	20:00	5,12	5,06	0,06	1				2
	21:00	4,83	4,83	0,00	1				2
	22:00	4,39	4,39	0,00	1				1
	23:00	3,95	3,14	0,81	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Ε Τ Η Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,28	2,33	0,95	1				
	01:00	3,27	2,32	0,95	1				
	02:00	3,31	2,36	0,95	1				
	03:00	3,32	2,37	0,95	1				
	04:00	3,39	2,44	0,95	1				
	05:00	3,50	2,55	0,95	1				
	06:00	3,71	2,76	0,95	1				
	07:00	3,86	2,91	0,95	1				
	08:00	3,97	3,02	0,95	1				
	09:00	3,96	3,01	0,95	1				
	10:00	3,78	2,83	0,95	1				
	11:00	3,69	2,74	0,95	1				
	12:00	3,89	2,94	0,95	1				
	13:00	3,97	3,02	0,95	1				
	14:00	4,12	3,17	0,95	1				
	15:00	4,52	3,57	0,95	1				
	16:00	4,88	3,93	0,95	1				1
	17:00	5,36	4,41	0,95	1				1
	18:00	5,62	4,67	0,95	1				2
	19:00	5,59	4,64	0,95	1				2
	20:00	5,46	4,53	0,93	1				2
	21:00	5,19	4,24	0,95	1				1
	22:00	4,76	3,81	0,95	1				1
	23:00	4,31	3,38	0,93	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,33	2,45	0,88	1				
	01:00	3,36	2,67	0,69	1				
	02:00	3,42	3,02	0,40	1				
	03:00	3,47	3,17	0,30	1				
	04:00	3,56	3,33	0,23	1				
	05:00	3,68	3,51	0,17	1				
	06:00	3,87	3,69	0,18	1				
	07:00	3,96	3,77	0,19	1				
	08:00	3,78	3,64	0,14	1				
	09:00	3,59	3,47	0,12	1				
	10:00	3,54	3,34	0,20	1				
	11:00	3,66	3,46	0,20	1				
	12:00	3,98	3,88	0,10	1				1
	13:00	4,17	4,04	0,13	1				1
	14:00	4,26	4,16	0,11	1				1
	15:00	4,43	4,30	0,13	1				1
	16:00	4,71	4,58	0,12	1				2
	17:00	5,30	5,23	0,07	1				3
	18:00	5,56	5,51	0,05	1				3
	19:00	5,55	5,52	0,03	1				3
	20:00	5,45	5,44	0,01	1				3
	21:00	5,20	5,20	0,00	1				3
	22:00	4,79	4,79	0,00	1				2
	23:00	4,36	4,36	0,01	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,37	3,25	0,11	1				
	01:00	3,37	3,20	0,17	1				
	02:00	3,42	3,24	0,18	1				
	03:00	3,46	3,30	0,16	1				
	04:00	3,55	3,40	0,15	1				
	05:00	3,65	3,47	0,17	1				
	06:00	3,88	3,71	0,16	1				
	07:00	4,07	3,93	0,13	1				1
	08:00	3,92	3,79	0,13	1				1
	09:00	3,75	3,67	0,08	1				1
	10:00	3,72	3,66	0,06	1				1
	11:00	3,79	3,73	0,06	1				1
	12:00	4,02	3,96	0,06	1				1
	13:00	4,11	4,05	0,06	1				1
	14:00	4,07	4,00	0,06	1				1
	15:00	4,37	4,32	0,06	1				1
	16:00	4,73	4,67	0,05	1				2
	17:00	5,29	5,25	0,04	1	1			
	18:00	5,56	5,53	0,03	1	1			
	19:00	5,54	5,52	0,02	1	1			
20:00	5,49	5,47	0,02	1	1				
21:00	5,25	5,22	0,03	1	1				
22:00	4,87	4,84	0,03	1				2	
23:00	4,37	4,37	0,00	1				1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,42	3,42	0,00	1				
	01:00	3,36	3,36	0,00	1				
	02:00	3,36	3,33	0,03	1				
	03:00	3,37	3,33	0,03	1				
	04:00	3,43	3,40	0,03	1				
	05:00	3,57	3,54	0,03	1				
	06:00	3,80	3,77	0,02	1				1
	07:00	4,00	3,99	0,00	1				1
	08:00	3,85	3,85	0,00	1				1
	09:00	3,63	3,61	0,02	1				
	10:00	3,55	3,55	0,00	1				
	11:00	3,60	3,58	0,02	1				
	12:00	3,68	3,64	0,04	1				
	13:00	3,56	3,51	0,04	1				
	14:00	3,60	3,54	0,05	1				
	15:00	3,87	3,81	0,06	1				1
	16:00	4,26	4,23	0,04	1				1
	17:00	4,90	4,87	0,03	1				2
	18:00	5,33	5,31	0,02	1				3
	19:00	5,34	5,33	0,02	1				3
20:00	5,31	5,30	0,01	1				3	
21:00	5,14	5,14	0,00	1				2	
22:00	4,73	4,71	0,02	1				2	
23:00	4,28	4,24	0,04	1				1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,40	3,39	0,01	1				
	01:00	3,32	3,28	0,04	1				
	02:00	3,31	3,28	0,03	1				
	03:00	3,32	3,32	0,00	1				
	04:00	3,38	3,36	0,02	1				
	05:00	3,49	3,39	0,09	1				
	06:00	3,68	3,56	0,12	1				
	07:00	3,86	3,65	0,20	1				
	08:00	3,72	3,45	0,27	1				
	09:00	3,52	3,29	0,23	1				
	10:00	3,31	3,09	0,22	1				
	11:00	3,25	2,94	0,32	1				
	12:00	3,30	2,86	0,43	1				
	13:00	3,39	2,92	0,48	1				
	14:00	3,55	3,02	0,53	1				
	15:00	3,85	3,36	0,48	1				
	16:00	4,21	3,71	0,49	1				1
	17:00	4,73	4,14	0,59	1				1
	18:00	5,06	4,37	0,69	1				1
	19:00	5,03	4,17	0,85	1				1
	20:00	4,95	4,08	0,87	1				1
	21:00	4,73	3,86	0,87	1				1
	22:00	4,40	3,54	0,85	1				
	23:00	4,15	3,27	0,88	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,24	2,29	0,95	1				
	01:00	3,20	2,25	0,95	1				
	02:00	3,20	2,25	0,95	1				
	03:00	3,22	2,27	0,95	1				
	04:00	3,27	2,32	0,95	1				
	05:00	3,37	2,42	0,95	1				
	06:00	3,53	2,58	0,95	1				
	07:00	3,66	2,71	0,95	1				
	08:00	3,51	2,56	0,95	1				
	09:00	3,32	2,37	0,95	1				
	10:00	3,17	2,22	0,95	1				
	11:00	3,14	2,19	0,95	1				
	12:00	3,22	2,27	0,95	1				
	13:00	3,33	2,38	0,95	1				
	14:00	3,41	2,46	0,95	1				
	15:00	3,82	2,98	0,84	1				
	16:00	4,20	3,43	0,76	1				
	17:00	4,77	4,09	0,67	1				1
	18:00	5,12	4,52	0,60	1				2
	19:00	5,12	4,58	0,54	1				2
	20:00	5,05	4,57	0,47	1				2
	21:00	4,84	4,37	0,47	1				2
	22:00	4,50	3,98	0,52	1				1
	23:00	4,23	3,73	0,49	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,24	2,80	0,43	1				
	01:00	3,22	2,84	0,38	1				
	02:00	3,26	2,93	0,33	1				
	03:00	3,31	3,05	0,27	1				
	04:00	3,40	3,22	0,18	1				
	05:00	3,52	3,39	0,13	1				
	06:00	3,72	3,62	0,10	1				
	07:00	3,94	3,87	0,07	1				1
	08:00	3,96	3,90	0,05	1				1
	09:00	3,77	3,70	0,07	1				1
	10:00	3,69	3,62	0,07	1				1
	11:00	3,70	3,64	0,06	1				1
	12:00	3,91	3,86	0,05	1				1
	13:00	3,75	3,70	0,05	1				1
	14:00	3,84	3,80	0,04	1				1
	15:00	4,09	4,05	0,03	1				1
	16:00	4,47	4,44	0,03	1				2
	17:00	5,04	5,03	0,01	1				2
	18:00	5,44	5,44	0,01	1				3
	19:00	5,46	5,45	0,01	1				3
	20:00	5,37	5,34	0,03	1				3
	21:00	5,11	5,08	0,03	1				2
	22:00	4,73	4,72	0,01	1				2
	23:00	4,37	4,30	0,07	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Ε Τ Η Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,55	3,32	0,24	1				
	01:00	3,47	2,96	0,51	1				
	02:00	3,52	2,85	0,67	1				
	03:00	3,55	3,04	0,52	1				
	04:00	3,58	2,96	0,62	1				
	05:00	3,67	2,73	0,94	1				
	06:00	3,84	2,89	0,94	1				
	07:00	4,03	3,08	0,95	1				
	08:00	4,09	3,14	0,95	1				
	09:00	4,00	3,05	0,95	1				
	10:00	3,96	3,01	0,95	1				
	11:00	3,99	3,04	0,95	1				
	12:00	4,03	3,08	0,95	1				
	13:00	4,00	3,05	0,95	1				
	14:00	4,07	3,12	0,95	1				
	15:00	4,33	3,39	0,93	1				
	16:00	4,77	3,82	0,95	1				1
	17:00	5,44	4,49	0,95	1				2
	18:00	5,84	4,89	0,95	1				2
	19:00	5,84	4,89	0,95	1				2
	20:00	5,76	4,81	0,95	1				2
	21:00	5,46	4,51	0,95	1				2
	22:00	5,05	4,10	0,95	1				2
	23:00	4,54	3,59	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,51	2,56	0,95	1				
	01:00	3,41	2,46	0,95	1				
	02:00	3,38	2,43	0,95	1				
	03:00	3,38	2,43	0,95	1				
	04:00	3,40	2,45	0,95	1				
	05:00	3,50	2,55	0,95	1				
	06:00	3,71	2,76	0,95	1				
	07:00	3,97	3,02	0,95	1				
	08:00	4,09	3,14	0,95	1				
	09:00	4,03	3,08	0,95	1				
	10:00	3,93	2,98	0,95	1				
	11:00	3,94	2,99	0,95	1				
	12:00	4,03	3,08	0,95	1				
	13:00	4,18	3,23	0,95	1				
	14:00	4,46	3,51	0,95	1				
	15:00	4,62	3,67	0,95	1				
	16:00	4,84	3,89	0,95	1				1
	17:00	5,34	4,39	0,95	1				2
	18:00	5,76	4,81	0,95	1				2
	19:00	5,67	4,72	0,95	1				2
	20:00	5,56	4,61	0,95	1				2
	21:00	5,26	4,31	0,95	1				2
	22:00	4,79	3,84	0,95	1				1
	23:00	4,26	3,31	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
01:00	3,47	2,52	0,95	1					
02:00	3,44	2,49	0,95	1					
03:00	3,42	2,47	0,95	1					
04:00	3,45	2,50	0,95	1					
05:00	3,53	2,58	0,95	1					
06:00	3,73	2,78	0,95	1					
07:00	3,99	3,04	0,95	1					
08:00	4,13	3,63	0,50	1					
09:00	4,23	4,00	0,22	1				1	
10:00	3,97	3,79	0,18	1				1	
11:00	3,89	3,67	0,22	1				1	
12:00	3,95	3,64	0,31	1				1	
13:00	4,02	3,70	0,31	1				1	
14:00	4,17	3,80	0,37	1				1	
15:00	4,45	3,91	0,54	1				1	
16:00	4,76	3,97	0,80	1				1	
17:00	5,25	4,41	0,85	1				2	
18:00	5,55	4,77	0,79	1				2	
19:00	5,54	4,67	0,87	1				2	
20:00	5,47	4,52	0,95	1				2	
21:00	5,19	4,30	0,89	1				1	
22:00	4,70	3,75	0,94	1				1	
23:00	4,13	3,18	0,95	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,62	2,67	0,95	1				
	01:00	3,50	2,55	0,95	1				
	02:00	3,46	2,51	0,95	1				
	03:00	3,45	2,50	0,95	1				
	04:00	3,47	2,52	0,95	1				
	05:00	3,53	2,58	0,95	1				
	06:00	3,70	2,75	0,95	1				
	07:00	3,94	3,12	0,82	1				
	08:00	4,01	3,45	0,57	1				
	09:00	3,96	3,67	0,29	1				
	10:00	3,82	3,62	0,20	1				
	11:00	3,86	3,57	0,29	1				
	12:00	4,04	3,75	0,29	1				1
	13:00	4,28	3,93	0,35	1				1
	14:00	4,50	4,10	0,40	1				1
	15:00	4,71	4,45	0,26	1				1
	16:00	4,93	4,79	0,14	1				2
	17:00	5,25	5,11	0,13	1				3
	18:00	5,50	5,37	0,13	1				3
	19:00	5,47	5,31	0,16	1				3
	20:00	5,30	5,24	0,07	1				3
	21:00	4,98	4,92	0,07	1				2
	22:00	4,60	4,50	0,10	1				2
	23:00	4,14	4,03	0,11	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,45	3,07	0,38	1				
	01:00	3,38	3,09	0,29	1				
	02:00	3,36	2,80	0,56	1				
	03:00	3,38	3,04	0,34	1				
	04:00	3,41	3,07	0,34	1				
	05:00	3,48	3,17	0,30	1				
	06:00	3,63	3,45	0,18	1				
	07:00	3,80	3,71	0,09	1				1
	08:00	3,86	3,77	0,08	1				1
	09:00	3,84	3,81	0,03	1				1
	10:00	3,67	3,67	0,00	1				
	11:00	3,59	3,59	0,00	1				
	12:00	3,69	3,68	0,01	1				
	13:00	3,83	3,78	0,05	1				1
	14:00	4,01	3,94	0,06	1				1
	15:00	4,26	4,19	0,07	1				1
	16:00	4,59	4,51	0,08	1				2
	17:00	4,97	4,86	0,11	1				2
	18:00	5,22	5,07	0,15	1				2
	19:00	5,20	5,07	0,12	1				2
	20:00	5,06	4,90	0,16	1				2
	21:00	4,78	4,54	0,23	1				2
	22:00	4,44	4,14	0,30	1				1
	23:00	4,02	3,69	0,33	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,31	3,03	0,28	1				
	01:00	3,26	2,98	0,28	1				
	02:00	3,25	3,01	0,24	1				
	03:00	3,26	3,07	0,20	1				
	04:00	3,30	3,14	0,16	1				
	05:00	3,36	3,21	0,15	1				
	06:00	3,49	3,33	0,16	1				
	07:00	3,61	3,36	0,25	1				
	08:00	3,62	3,30	0,33	1				
	09:00	3,57	3,23	0,34	1				
	10:00	3,51	3,02	0,50	1				
	11:00	3,55	2,95	0,61	1				
	12:00	3,62	3,05	0,57	1				
	13:00	3,69	3,21	0,48	1				
	14:00	3,74	3,27	0,47	1				
	15:00	4,10	3,74	0,36	1				1
	16:00	4,37	4,02	0,36	1				1
	17:00	4,73	4,33	0,40	1				1
	18:00	5,01	4,65	0,36	1				2
	19:00	5,00	4,53	0,47	1				2
	20:00	4,90	4,35	0,55	1				1
	21:00	4,65	4,03	0,62	1				1
	22:00	4,35	3,55	0,80	1				
	23:00	3,96	3,10	0,86	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,20	2,25	0,95	1				
	01:00	3,17	2,22	0,95	1				
	02:00	3,18	2,23	0,95	1				
	03:00	3,21	2,26	0,95	1				
	04:00	3,26	2,31	0,95	1				
	05:00	3,34	2,39	0,95	1				
	06:00	3,48	2,53	0,95	1				
	07:00	3,64	2,69	0,95	1				
	08:00	3,71	2,76	0,95	1				
	09:00	3,64	2,69	0,95	1				
	10:00	3,53	2,58	0,95	1				
	11:00	3,49	2,54	0,95	1				
	12:00	3,56	2,61	0,95	1				
	13:00	3,70	2,75	0,95	1				
	14:00	3,88	2,93	0,95	1				
	15:00	4,47	3,52	0,95	1				
	16:00	4,54	3,59	0,95	1				
	17:00	4,83	3,88	0,95	1				1
	18:00	5,07	4,12	0,95	1				1
	19:00	5,06	4,11	0,95	1				1
	20:00	4,96	4,26	0,70	1				1
	21:00	4,78	4,37	0,41	1				1
	22:00	4,44	3,49	0,95	1				
	23:00	4,00	3,05	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,10	2,15	0,95	1				
	01:00	3,07	2,13	0,94	1				
	02:00	3,08	2,13	0,95	1				
	03:00	3,12	2,17	0,95	1				
	04:00	3,17	2,22	0,95	1				
	05:00	3,29	2,34	0,95	1				
	06:00	3,46	2,58	0,88	1				
	07:00	3,60	2,65	0,95	1				
	08:00	3,67	2,72	0,95	1				
	09:00	3,72	2,77	0,95	1				
	10:00	3,49	2,54	0,95	1				
	11:00	3,84	2,89	0,95	1				
	12:00	4,13	3,18	0,95	1				
	13:00	4,19	3,24	0,95	1				
	14:00	4,20	3,25	0,95	1				
	15:00	4,28	3,33	0,95	1				
	16:00	4,45	3,50	0,95	1				1
	17:00	4,76	3,81	0,95	1				1
	18:00	5,03	4,08	0,95	1				2
	19:00	5,04	4,09	0,95	1				2
	20:00	4,95	4,15	0,80	1				1
	21:00	4,71	3,92	0,79	1				1
	22:00	4,33	3,38	0,95	1				1
	23:00	3,95	3,00	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,23	2,28	0,95	1				
	01:00	3,15	2,20	0,95	1				
	02:00	3,14	2,23	0,91	1				
	03:00	3,14	2,34	0,80	1				
	04:00	3,18	2,37	0,81	1				
	05:00	3,27	2,35	0,92	1				
	06:00	3,48	2,61	0,87	1				
	07:00	3,64	2,81	0,83	1				
	08:00	3,69	2,74	0,95	1				
	09:00	3,68	2,73	0,95	1				
	10:00	3,58	2,63	0,95	1				
	11:00	3,53	2,58	0,95	1				
	12:00	3,52	2,57	0,95	1				
	13:00	3,62	2,67	0,95	1				
	14:00	3,78	2,86	0,92	1				
	15:00	4,06	3,22	0,83	1				
	16:00	4,38	3,83	0,55	1				1
	17:00	4,84	4,72	0,12	1				2
	18:00	5,17	5,16	0,00	1				2
	19:00	5,15	5,11	0,04	1				2
	20:00	4,95	4,71	0,24	1				2
	21:00	4,64	3,90	0,75	1				1
	22:00	4,28	3,57	0,71	1				
	23:00	3,88	3,12	0,76	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,28	2,33	0,95	1				
	01:00	3,19	2,24	0,95	1				
	02:00	3,17	2,22	0,95	1				
	03:00	3,17	2,24	0,93	1				
	04:00	3,19	2,33	0,86	1				
	05:00	3,26	2,31	0,95	1				
	06:00	3,46	2,51	0,95	1				
	07:00	3,65	2,70	0,95	1				
	08:00	3,64	2,69	0,95	1				
	09:00	3,39	2,44	0,95	1				
	10:00	3,20	2,25	0,95	1				
	11:00	3,17	2,22	0,95	1				
	12:00	3,26	2,34	0,91	1				
	13:00	3,35	2,40	0,95	1				
	14:00	3,42	2,48	0,94	1				
	15:00	3,62	2,68	0,94	1				
	16:00	3,91	3,12	0,79	1				
	17:00	4,44	3,72	0,72	1				1
	18:00	4,85	4,28	0,57	1				1
	19:00	4,86	4,50	0,36	1				2
	20:00	4,83	4,60	0,23	1				2
	21:00	4,56	4,47	0,10	1				2
	22:00	4,24	4,18	0,06	1				1
	23:00	3,94	3,89	0,05	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,22	2,80	0,42	1				
	01:00	3,13	2,85	0,28	1				
	02:00	3,12	2,61	0,50	1				
	03:00	3,12	2,73	0,39	1				
	04:00	3,12	2,59	0,53	1				
	05:00	3,18	2,39	0,79	1				
	06:00	3,35	2,54	0,81	1				
	07:00	3,48	2,61	0,88	1				
	08:00	3,53	2,75	0,78	1				
	09:00	3,45	2,97	0,48	1				
	10:00	3,42	3,12	0,30	1				
	11:00	3,40	3,18	0,21	1				
	12:00	3,50	3,33	0,18	1				
	13:00	3,71	3,60	0,11	1				
	14:00	3,69	3,60	0,09	1				
	15:00	3,80	3,72	0,08	1				1
	16:00	4,03	3,89	0,14	1				1
	17:00	4,51	4,37	0,15	1				1
	18:00	4,88	4,81	0,07	1				2
	19:00	4,84	4,80	0,04	1				2
	20:00	4,74	4,72	0,02	1				2
	21:00	4,50	4,48	0,02	1				2
	22:00	4,19	4,19	0,00	1				1
	23:00	3,84	3,79	0,04	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης