

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,13	3,05	0,08	1				
	01:00	3,07	2,99	0,08	1				
	02:00	3,05	2,86	0,20	1				
	03:00	3,06	2,76	0,30	1				
	04:00	3,09	2,54	0,55	1				
	05:00	3,15	2,39	0,76	1				
	06:00	3,27	2,32	0,95	1				
	07:00	3,38	2,43	0,95	1				
	08:00	3,51	2,56	0,95	1				
	09:00	3,62	2,67	0,95	1				
	10:00	3,68	2,73	0,95	1				
	11:00	3,53	2,58	0,95	1				
	12:00	3,65	2,70	0,95	1				
	13:00	3,88	2,93	0,95	1				
	14:00	3,93	3,07	0,86	1				
	15:00	3,71	2,76	0,95	1				
	16:00	4,05	3,39	0,66	1				
	17:00	4,31	3,36	0,95	1				
	18:00	4,68	3,73	0,95	1				1
	19:00	4,67	3,72	0,95	1				1
	20:00	4,58	3,63	0,95	1				1
	21:00	4,36	3,41	0,95	1				
	22:00	4,06	3,11	0,95	1				
	23:00	3,72	2,77	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,02	2,13	0,89	1				
	01:00	2,99	2,13	0,86	1				
	02:00	3,00	2,13	0,87	1				
	03:00	3,03	2,13	0,90	1				
	04:00	3,08	2,13	0,95	1				
	05:00	3,16	2,21	0,95	1				
	06:00	3,23	2,28	0,95	1				
	07:00	3,44	2,49	0,95	1				
	08:00	3,58	2,63	0,95	1				
	09:00	3,70	2,75	0,95	1				
	10:00	3,80	2,85	0,95	1				
	11:00	3,83	2,88	0,95	1				
	12:00	3,80	2,85	0,95	1				
	13:00	3,87	2,92	0,95	1				
	14:00	3,50	2,55	0,95	1				
	15:00	3,71	2,76	0,95	1				
	16:00	4,21	3,26	0,95	1				
	17:00	4,60	3,65	0,95	1				1
	18:00	4,97	4,02	0,95	1				1
	19:00	4,96	4,01	0,95	1				1
	20:00	4,88	3,93	0,95	1				1
	21:00	4,66	3,71	0,95	1				1
	22:00	4,34	3,39	0,95	1				
	23:00	3,96	3,01	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,03	2,18	0,86	1				
	01:00	2,99	2,17	0,81	1				
	02:00	2,98	2,17	0,81	1				
	03:00	2,99	2,15	0,84	1				
	04:00	3,04	2,20	0,84	1				
	05:00	3,16	2,59	0,57	1				
	06:00	3,30	3,15	0,16	1				
	07:00	3,47	3,36	0,11	1				
	08:00	3,39	3,28	0,11	1				
	09:00	3,32	3,19	0,13	1				
	10:00	3,28	3,10	0,19	1				
	11:00	3,25	3,10	0,14	1				
	12:00	3,32	3,19	0,12	1				
	13:00	3,47	3,36	0,11	1				
	14:00	3,67	3,61	0,06	1				
	15:00	3,75	3,72	0,04	1				1
	16:00	4,03	4,01	0,02	1				1
	17:00	4,52	4,52	0,00	1				2
	18:00	4,88	4,88	0,00	1				2
	19:00	4,85	4,85	0,00	1				2
	20:00	4,76	4,76	0,00	1				2
	21:00	4,56	4,56	0,00	1				2
	22:00	4,21	4,21	0,00	1				1
	23:00	3,86	3,86	0,00	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,20	3,20	0,00	1				
	01:00	3,14	3,14	0,00	1				
	02:00	3,14	3,14	0,00	1				
	03:00	3,18	3,18	0,00	1				
	04:00	3,23	3,23	0,00	1				
	05:00	3,35	3,35	0,00	1				
	06:00	3,54	3,54	0,00	1				
	07:00	3,68	3,67	0,01	1				
	08:00	3,51	3,50	0,01	1				
	09:00	3,36	3,33	0,03	1				
	10:00	3,28	3,21	0,07	1				
	11:00	3,32	3,18	0,14	1				
	12:00	3,50	3,30	0,20	1				
	13:00	3,69	3,43	0,26	1				
	14:00	3,87	3,54	0,33	1				
	15:00	4,06	3,67	0,39	1				
	16:00	4,27	3,84	0,43	1				1
	17:00	4,63	4,23	0,40	1				1
	18:00	4,98	4,52	0,45	1				2
	19:00	4,97	4,42	0,55	1				2
	20:00	4,88	4,21	0,67	1				1
	21:00	4,63	3,92	0,71	1				1
	22:00	4,25	3,42	0,83	1				
	23:00	3,91	2,96	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,15	2,20	0,95	1				
	01:00	3,06	2,13	0,93	1				
	02:00	3,07	2,13	0,94	1				
	03:00	3,09	2,14	0,95	1				
	04:00	3,12	2,17	0,95	1				
	05:00	3,21	2,26	0,95	1				
	06:00	3,42	2,47	0,95	1				
	07:00	3,63	2,68	0,95	1				
	08:00	3,63	2,68	0,95	1				
	09:00	3,60	2,65	0,95	1				
	10:00	3,59	2,64	0,95	1				
	11:00	3,57	2,62	0,95	1				
	12:00	3,71	2,76	0,95	1				
	13:00	3,85	2,90	0,95	1				
	14:00	3,89	3,06	0,83	1				
	15:00	3,97	3,26	0,70	1				
	16:00	4,06	3,44	0,62	1				
	17:00	4,37	3,88	0,49	1				1
	18:00	4,74	4,38	0,36	1				1
	19:00	4,75	4,25	0,50	1				1
	20:00	4,73	3,92	0,81	1				1
	21:00	4,52	3,67	0,85	1				1
	22:00	4,18	3,56	0,62	1				
	23:00	3,82	3,29	0,53	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,16	2,41	0,75	1				
	01:00	3,07	2,33	0,74	1				
	02:00	3,06	2,25	0,81	1				
	03:00	3,06	2,27	0,79	1				
	04:00	3,07	2,30	0,77	1				
	05:00	3,15	2,40	0,74	1				
	06:00	3,35	2,67	0,68	1				
	07:00	3,49	2,82	0,67	1				
	08:00	3,38	2,71	0,67	1				
	09:00	3,20	2,71	0,50	1				
	10:00	3,08	2,63	0,45	1				
	11:00	3,01	2,67	0,34	1				
	12:00	3,08	2,77	0,31	1				
	13:00	3,20	2,98	0,22	1				
	14:00	3,33	3,16	0,17	1				
	15:00	3,53	3,32	0,22	1				
	16:00	3,78	3,47	0,31	1				1
	17:00	4,23	3,88	0,34	1				1
	18:00	4,57	3,92	0,65	1				1
	19:00	4,57	3,70	0,86	1				1
	20:00	4,54	3,59	0,95	1				1
	21:00	4,36	3,41	0,95	1				1
	22:00	4,05	3,10	0,95	1				
	23:00	3,68	2,73	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,15	2,20	0,95	1				
	01:00	3,07	2,13	0,94	1				
	02:00	3,05	2,13	0,91	1				
	03:00	3,05	2,13	0,92	1				
	04:00	3,07	2,13	0,94	1				
	05:00	3,14	2,31	0,83	1				
	06:00	3,29	2,73	0,56	1				
	07:00	3,40	2,83	0,57	1				
	08:00	3,37	3,02	0,35	1				
	09:00	3,29	3,04	0,25	1				
	10:00	3,21	2,82	0,39	1				
	11:00	3,18	2,60	0,58	1				
	12:00	3,26	2,66	0,60	1				
	13:00	3,35	2,81	0,55	1				
	14:00	3,49	2,88	0,60	1				
	15:00	3,78	3,16	0,61	1				
	16:00	4,04	3,53	0,51	1				
	17:00	4,49	4,11	0,39	1				1
	18:00	4,82	4,49	0,33	1				2
	19:00	4,76	4,40	0,35	1				1
	20:00	4,61	4,23	0,39	1				1
	21:00	4,35	3,95	0,40	1				1
	22:00	4,01	3,61	0,39	1				
	23:00	3,64	3,32	0,33	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,07	2,80	0,27	1				
	01:00	3,02	2,69	0,33	1				
	02:00	3,01	2,76	0,25	1				
	03:00	3,02	2,72	0,30	1				
	04:00	3,05	2,61	0,44	1				
	05:00	3,11	2,47	0,64	1				
	06:00	3,22	2,27	0,95	1				
	07:00	3,31	2,36	0,95	1				
	08:00	3,32	2,37	0,95	1				
	09:00	3,25	2,30	0,95	1				
	10:00	3,20	2,25	0,95	1				
	11:00	3,18	2,23	0,95	1				
	12:00	3,23	2,28	0,95	1				
	13:00	3,28	2,33	0,95	1				
	14:00	3,36	2,41	0,95	1				
	15:00	3,55	2,61	0,93	1				
	16:00	3,81	2,94	0,87	1				
	17:00	4,23	3,44	0,79	1				
	18:00	4,63	4,01	0,62	1				1
	19:00	4,60	4,08	0,51	1				1
	20:00	4,48	4,00	0,48	1				1
	21:00	4,25	3,84	0,41	1				1
	22:00	3,94	3,60	0,33	1				
	23:00	3,62	3,38	0,24	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	2,97	2,82	0,15	1				
	01:00	2,96	2,87	0,08	1				
	02:00	2,98	2,92	0,06	1				
	03:00	3,02	2,97	0,05	1				
	04:00	3,08	3,04	0,03	1				
	05:00	3,17	3,16	0,01	1				
	06:00	3,30	3,30	0,00	1				
	07:00	3,45	3,45	0,00	1				
	08:00	3,48	3,47	0,00	1				
	09:00	3,34	3,34	0,00	1				
	10:00	3,27	3,27	0,00	1				
	11:00	3,28	3,27	0,01	1				
	12:00	3,39	3,31	0,08	1				
	13:00	3,61	3,54	0,08	1				
	14:00	3,73	3,69	0,04	1				
	15:00	4,06	4,00	0,05	1				1
	16:00	4,23	4,16	0,07	1				1
	17:00	4,45	4,37	0,07	1				1
	18:00	4,72	4,66	0,05	1				2
	19:00	4,70	4,65	0,05	1				2
	20:00	4,63	4,57	0,06	1				2
	21:00	4,42	4,35	0,07	1				1
	22:00	4,12	4,03	0,08	1				1
	23:00	3,79	3,70	0,09	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	2,96	2,13	0,83	1				
	01:00	2,90	2,13	0,77	1				
	02:00	2,91	2,13	0,78	1				
	03:00	2,92	2,27	0,65	1				
	04:00	2,99	2,49	0,49	1				
	05:00	3,10	2,57	0,53	1				
	06:00	3,31	2,78	0,53	1				
	07:00	3,45	3,24	0,21	1				
	08:00	3,33	3,29	0,04	1				
	09:00	3,13	3,09	0,03	1				
	10:00	3,01	2,98	0,03	1				
	11:00	3,03	3,03	0,00	1				
	12:00	3,13	3,10	0,03	1				
	13:00	3,30	3,24	0,06	1				
	14:00	3,61	3,55	0,06	1				
	15:00	3,69	3,60	0,09	1				
	16:00	3,86	3,74	0,12	1				1
	17:00	4,22	4,06	0,16	1				1
	18:00	4,61	4,41	0,20	1				1
	19:00	4,65	4,38	0,26	1				1
	20:00	4,59	4,29	0,30	1				1
	21:00	4,34	3,97	0,36	1				1
	22:00	3,98	3,62	0,36	1				
	23:00	3,63	3,25	0,38	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,00	2,13	0,87	1				
	01:00	2,94	2,13	0,80	1				
	02:00	2,94	2,13	0,81	1				
	03:00	2,96	2,13	0,83	1				
	04:00	3,02	2,13	0,89	1				
	05:00	3,11	2,16	0,95	1				
	06:00	3,28	2,33	0,95	1				
	07:00	3,44	2,49	0,95	1				
	08:00	3,44	2,49	0,95	1				
	09:00	3,26	2,31	0,95	1				
	10:00	3,03	2,16	0,88	1				
	11:00	2,97	2,13	0,84	1				
	12:00	3,01	2,13	0,88	1				
	13:00	3,09	2,14	0,95	1				
	14:00	3,23	2,36	0,87	1				
	15:00	3,47	2,64	0,83	1				
	16:00	3,75	2,89	0,86	1				
	17:00	4,16	3,21	0,95	1				
	18:00	4,61	3,66	0,95	1				1
	19:00	4,61	3,66	0,95	1				1
	20:00	4,53	3,58	0,95	1				1
	21:00	4,28	3,33	0,95	1				
	22:00	3,92	2,97	0,95	1				
	23:00	3,52	2,57	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	2,94	2,13	0,81	1				
	01:00	2,90	2,13	0,77	1				
	02:00	2,91	2,13	0,78	1				
	03:00	2,94	2,13	0,81	1				
	04:00	2,99	2,50	0,50	1				
	05:00	3,08	2,90	0,18	1				
	06:00	3,24	3,08	0,16	1				
	07:00	3,38	2,92	0,46	1				
	08:00	3,32	2,42	0,89	1				
	09:00	3,27	2,42	0,85	1				
	10:00	3,19	2,29	0,90	1				
	11:00	3,16	2,26	0,90	1				
	12:00	3,14	2,25	0,89	1				
	13:00	3,09	2,22	0,86	1				
	14:00	3,38	2,58	0,80	1				
	15:00	3,59	2,64	0,95	1				
	16:00	3,82	2,87	0,95	1				
	17:00	4,13	3,18	0,95	1				
	18:00	4,49	3,54	0,95	1				
	19:00	4,49	3,54	0,95	1				
	20:00	4,41	3,46	0,95	1				
	21:00	4,18	3,23	0,95	1				
	22:00	3,85	2,90	0,95	1				
	23:00	3,49	2,54	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
										Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026
01:00	2,97	2,13	0,83	1						
02:00	2,95	2,13	0,82	1						
03:00	2,95	2,13	0,82	1						
04:00	2,97	2,13	0,84	1						
05:00	3,03	2,13	0,90	1						
06:00	3,21	2,26	0,95	1						
07:00	3,33	2,38	0,95	1						
08:00	3,31	2,36	0,95	1						
09:00	3,22	2,36	0,85	1						
10:00	3,19	2,64	0,56	1						
11:00	3,16	2,81	0,35	1						
12:00	3,08	2,92	0,16	1						
13:00	3,08	2,88	0,20	1						
14:00	3,21	2,96	0,24	1						
15:00	3,35	3,12	0,23	1						
16:00	3,62	3,42	0,20	1						
17:00	4,04	3,82	0,22	1				1		
18:00	4,42	4,15	0,27	1				1		
19:00	4,43	4,05	0,39	1				1		
20:00	4,35	3,75	0,61	1				1		
21:00	4,13	3,46	0,67	1						
22:00	3,84	3,00	0,84	1						
23:00	3,52	2,57	0,95	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	2,94	2,13	0,81	1					
	01:00	2,89	2,13	0,76	1					
	02:00	2,89	2,13	0,76	1					
	03:00	2,91	2,13	0,78	1					
	04:00	2,95	2,13	0,82	1					
	05:00	3,01	2,13	0,88	1					
	06:00	3,14	2,19	0,95	1					
	07:00	3,20	2,25	0,95	1					
	08:00	3,11	2,16	0,95	1					
	09:00	2,96	2,13	0,83	1					
	10:00	2,89	2,13	0,76	1					
	11:00	2,90	2,13	0,77	1					
	12:00	2,99	2,13	0,86	1					
	13:00	3,06	2,13	0,93	1					
	14:00	3,17	2,22	0,95	1					
	15:00	3,24	2,29	0,95	1					
	16:00	3,49	2,54	0,95	1					
	17:00	3,87	2,92	0,95	1					
	18:00	4,29	3,34	0,95	1					
	19:00	4,29	3,34	0,95	1					
	20:00	4,21	3,26	0,95	1					
	21:00	4,02	3,07	0,95	1					
	22:00	3,75	2,80	0,95	1					
	23:00	3,45	2,50	0,95	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	2,83	2,13	0,70	1					
	01:00	2,81	2,13	0,68	1					
	02:00	2,83	2,13	0,69	1					
	03:00	2,86	2,13	0,73	1					
	04:00	2,91	2,40	0,51	1					
	05:00	2,99	2,78	0,21	1					
	06:00	3,13	3,10	0,03	1					
	07:00	3,26	3,26	0,00	1					
	08:00	3,36	3,25	0,10	1					
	09:00	3,18	2,87	0,31	1					
	10:00	3,08	2,75	0,33	1					
	11:00	3,03	2,76	0,27	1					
	12:00	3,03	2,80	0,23	1					
	13:00	3,30	3,13	0,17	1					
	14:00	3,75	3,63	0,12	1					
	15:00	3,84	3,76	0,08	1				1	
	16:00	3,90	3,85	0,05	1				1	
	17:00	4,09	4,04	0,04	1				1	
	18:00	4,43	4,40	0,03	1				1	
	19:00	4,48	4,47	0,01	1				2	
20:00	4,41	4,41	0,01	1				1		
21:00	4,22	4,21	0,01	1				1		
22:00	3,94	3,93	0,01	1				1		
23:00	3,62	3,62	0,01	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	2,90	2,37	0,52	1					
	01:00	2,85	2,24	0,61	1					
	02:00	2,88	2,37	0,51	1					
	03:00	2,93	2,72	0,21	1					
	04:00	3,01	2,86	0,15	1					
	05:00	3,10	2,98	0,12	1					
	06:00	3,26	2,78	0,48	1					
	07:00	3,30	2,39	0,91	1					
	08:00	3,33	2,38	0,95	1					
	09:00	3,28	2,33	0,95	1					
	10:00	3,28	2,33	0,95	1					
	11:00	3,29	2,34	0,95	1					
	12:00	3,29	2,34	0,95	1					
	13:00	3,36	2,41	0,95	1					
	14:00	3,53	2,58	0,95	1					
	15:00	3,60	2,65	0,95	1					
	16:00	3,85	2,90	0,95	1					
	17:00	4,24	3,29	0,95	1					
	18:00	4,61	3,66	0,95	1					
	19:00	4,60	3,65	0,95	1					
	20:00	4,41	3,46	0,95	1					
	21:00	4,14	3,19	0,95	1					
	22:00	3,82	2,87	0,95	1					
	23:00	3,51	2,56	0,95	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
										Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026
01:00	2,87	2,13	0,74	1						
02:00	2,89	2,13	0,76	1						
03:00	2,92	2,13	0,79	1						
04:00	2,98	2,13	0,85	1						
05:00	3,09	2,14	0,95	1						
06:00	3,24	2,29	0,95	1						
07:00	3,40	2,45	0,95	1						
08:00	3,43	2,48	0,95	1						
09:00	3,41	2,46	0,95	1						
10:00	3,43	2,48	0,95	1						
11:00	3,30	2,35	0,95	1						
12:00	3,56	2,61	0,95	1						
13:00	3,48	2,53	0,95	1						
14:00	3,59	2,64	0,95	1						
15:00	3,43	2,48	0,95	1						
16:00	3,68	2,73	0,95	1						
17:00	4,14	3,19	0,95	1						
18:00	4,56	3,61	0,95	1						
19:00	4,61	3,66	0,95	1						
20:00	4,54	3,59	0,95	1						
21:00	4,38	3,43	0,95	1						
22:00	4,04	3,31	0,73	1						
23:00	3,63	2,86	0,77	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,03	2,34	0,69	1					
	01:00	3,00	2,31	0,69	1					
	02:00	3,01	2,31	0,70	1					
	03:00	3,03	2,28	0,76	1					
	04:00	3,09	2,33	0,76	1					
	05:00	3,19	2,36	0,83	1					
	06:00	3,39	2,63	0,76	1					
	07:00	3,47	2,97	0,50	1					
	08:00	3,25	3,05	0,20	1					
	09:00	3,03	2,92	0,11	1					
	10:00	2,95	2,86	0,09	1					
	11:00	2,90	2,86	0,04	1					
	12:00	2,92	2,89	0,03	1					
	13:00	2,93	2,89	0,03	1					
	14:00	3,25	3,22	0,03	1					
	15:00	3,45	3,45	0,00	1					
	16:00	3,78	3,78	0,00	1				1	
	17:00	4,40	4,40	0,00	1				1	
	18:00	4,92	4,92	0,00	1				2	
	19:00	4,97	4,97	0,00	1				2	
	20:00	4,81	4,81	0,00	1				2	
	21:00	4,56	4,56	0,00	1				2	
	22:00	4,22	4,19	0,03	1				1	
	23:00	3,84	3,77	0,07	1				1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,12	2,95	0,17	1					
	01:00	3,07	2,87	0,21	1					
	02:00	3,08	2,88	0,20	1					
	03:00	3,08	2,83	0,25	1					
	04:00	3,12	2,75	0,37	1					
	05:00	3,19	2,77	0,42	1					
	06:00	3,37	2,87	0,50	1					
	07:00	3,54	3,03	0,51	1					
	08:00	3,61	2,96	0,65	1					
	09:00	3,64	2,79	0,84	1					
	10:00	3,69	2,81	0,88	1					
	11:00	3,65	2,72	0,94	1					
	12:00	3,62	2,68	0,93	1					
	13:00	3,62	2,71	0,91	1					
	14:00	3,73	2,80	0,94	1					
	15:00	3,78	2,85	0,93	1					
	16:00	3,92	3,00	0,93	1					
	17:00	4,33	3,42	0,90	1					
	18:00	4,76	3,88	0,88	1				1	
	19:00	4,84	3,99	0,85	1				1	
20:00	4,79	3,95	0,84	1				1		
21:00	4,56	3,74	0,82	1				1		
22:00	4,16	3,30	0,85	1						
23:00	3,75	2,86	0,89	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
										Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026
01:00	3,04	2,13	0,91	1						
02:00	3,02	2,13	0,89	1						
03:00	3,01	2,14	0,86	1						
04:00	3,03	2,14	0,89	1						
05:00	3,10	2,15	0,95	1						
06:00	3,17	2,22	0,95	1						
07:00	3,33	2,38	0,95	1						
08:00	3,49	2,54	0,95	1						
09:00	3,62	2,67	0,95	1						
10:00	3,76	3,07	0,69	1						
11:00	3,76	3,26	0,50	1						
12:00	3,47	2,97	0,50	1						
13:00	3,12	2,74	0,38	1						
14:00	3,21	3,01	0,20	1						
15:00	3,37	3,31	0,05	1						
16:00	3,65	3,65	0,00	1				1		
17:00	4,18	4,18	0,00	1				1		
18:00	4,71	4,69	0,02	1				2		
19:00	4,79	4,74	0,04	1				2		
20:00	4,71	4,64	0,07	1				2		
21:00	4,52	4,44	0,07	1				2		
22:00	4,15	4,10	0,05	1				1		
23:00	3,73	3,55	0,17	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
										Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026
01:00	2,97	2,77	0,20	1						
02:00	2,97	2,13	0,84	1						
03:00	3,00	2,13	0,86	1						
04:00	3,04	2,23	0,81	1						
05:00	3,11	2,42	0,69	1						
06:00	3,21	2,61	0,60	1						
07:00	3,27	2,82	0,46	1						
08:00	3,25	2,76	0,49	1						
09:00	3,16	2,45	0,71	1						
10:00	3,05	2,13	0,92	1						
11:00	2,97	2,13	0,84	1						
12:00	2,97	2,13	0,84	1						
13:00	3,03	2,13	0,90	1						
14:00	3,13	2,18	0,95	1						
15:00	3,73	3,01	0,72	1						
16:00	3,72	2,92	0,80	1						
17:00	4,15	3,33	0,81	1						
18:00	4,68	3,90	0,78	1				1		
19:00	4,75	4,06	0,69	1				1		
20:00	4,65	3,73	0,92	1				1		
21:00	4,46	3,54	0,92	1						
22:00	4,12	3,18	0,94	1						
23:00	3,74	2,79	0,95	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
										Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026
01:00	2,97	2,13	0,84	1						
02:00	3,00	2,13	0,87	1						
03:00	3,05	2,13	0,92	1						
04:00	3,13	2,43	0,70	1						
05:00	3,22	2,27	0,95	1						
06:00	3,35	2,40	0,95	1						
07:00	3,51	2,79	0,72	1						
08:00	3,42	2,70	0,72	1						
09:00	3,24	2,49	0,75	1						
10:00	3,10	2,26	0,84	1						
11:00	3,02	2,14	0,89	1						
12:00	3,02	2,13	0,89	1						
13:00	3,06	2,17	0,90	1						
14:00	3,20	2,32	0,88	1						
15:00	3,42	2,56	0,87	1						
16:00	3,72	2,85	0,87	1						
17:00	4,23	3,37	0,85	1						
18:00	4,81	3,98	0,83	1				1		
19:00	4,89	4,07	0,81	1				1		
20:00	4,79	4,02	0,77	1				1		
21:00	4,58	3,88	0,70	1				1		
22:00	4,23	3,61	0,62	1						
23:00	3,82	3,26	0,56	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
01:00	2,93	2,55	0,38	1					
02:00	2,99	2,77	0,23	1					
03:00	3,07	2,94	0,13	1					
04:00	3,16	3,01	0,15	1					
05:00	3,25	2,95	0,29	1					
06:00	3,36	2,97	0,39	1					
07:00	3,42	2,77	0,64	1					
08:00	3,42	2,66	0,76	1					
09:00	3,41	2,61	0,80	1					
10:00	3,34	2,48	0,86	1					
11:00	3,30	2,50	0,80	1					
12:00	3,15	2,40	0,75	1					
13:00	3,18	2,36	0,81	1					
14:00	3,36	2,47	0,90	1					
15:00	3,54	2,63	0,90	1					
16:00	3,83	2,91	0,92	1					
17:00	4,29	3,34	0,95	1					
18:00	4,70	3,75	0,95	1				1	
19:00	4,75	3,80	0,95	1				1	
20:00	4,68	3,73	0,95	1				1	
21:00	4,48	3,53	0,95	1					
22:00	4,14	3,19	0,95	1					
23:00	3,76	2,81	0,95	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,11	2,16	0,95	1				
	01:00	3,06	2,13	0,93	1				
	02:00	3,08	2,13	0,94	1				
	03:00	3,09	2,14	0,95	1				
	04:00	3,15	2,20	0,95	1				
	05:00	3,25	2,30	0,95	1				
	06:00	3,39	2,44	0,95	1				
	07:00	3,45	2,50	0,95	1				
	08:00	3,23	2,28	0,95	1				
	09:00	3,07	2,13	0,94	1				
	10:00	3,03	2,18	0,85	1				
	11:00	3,55	2,73	0,82	1				
	12:00	3,79	3,08	0,70	1				
	13:00	3,83	3,16	0,67	1				
	14:00	3,67	2,94	0,73	1				
	15:00	3,62	2,70	0,92	1				
	16:00	3,91	2,96	0,95	1				
	17:00	4,34	3,39	0,95	1				
	18:00	4,88	3,93	0,95	1				1
	19:00	5,00	4,05	0,95	1				1
	20:00	4,98	4,03	0,95	1				1
	21:00	4,77	3,88	0,89	1				1
	22:00	4,44	3,49	0,95	1				
	23:00	4,04	3,09	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,22	2,47	0,75	1				
	01:00	3,16	2,52	0,64	1				
	02:00	3,20	2,56	0,64	1				
	03:00	3,24	2,57	0,66	1				
	04:00	3,31	2,77	0,53	1				
	05:00	3,42	2,92	0,50	1				
	06:00	3,61	3,06	0,55	1				
	07:00	3,59	2,80	0,79	1				
	08:00	3,26	2,31	0,95	1				
	09:00	3,11	2,16	0,95	1				
	10:00	3,00	2,13	0,86	1				
	11:00	2,92	2,13	0,79	1				
	12:00	2,93	2,13	0,80	1				
	13:00	3,08	2,13	0,95	1				
	14:00	3,32	2,37	0,95	1				
	15:00	3,57	2,62	0,95	1				
	16:00	3,92	2,97	0,95	1				
	17:00	4,43	3,48	0,95	1				
	18:00	5,08	4,13	0,95	1				1
	19:00	5,23	4,28	0,95	1				1
	20:00	5,18	4,23	0,95	1				1
	21:00	5,00	4,26	0,74	1				1
	22:00	4,58	4,07	0,51	1				1
	23:00	4,17	3,62	0,55	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,26	2,60	0,66	1				
	01:00	3,22	2,55	0,67	1				
	02:00	3,27	2,68	0,59	1				
	03:00	3,29	2,65	0,64	1				
	04:00	3,34	2,51	0,83	1				
	05:00	3,45	2,51	0,94	1				
	06:00	3,64	2,70	0,94	1				
	07:00	3,60	2,65	0,95	1				
	08:00	3,37	2,42	0,95	1				
	09:00	3,22	2,27	0,95	1				
	10:00	3,06	2,13	0,93	1				
	11:00	3,01	2,13	0,88	1				
	12:00	3,08	2,13	0,95	1				
	13:00	3,37	2,42	0,95	1				
	14:00	3,49	2,54	0,95	1				
	15:00	3,70	2,75	0,95	1				
	16:00	3,99	3,04	0,95	1				
	17:00	4,51	3,56	0,95	1				
	18:00	5,15	4,20	0,95	1				1
	19:00	5,28	4,33	0,95	1				1
	20:00	5,25	4,30	0,95	1				1
	21:00	4,97	4,02	0,95	1				1
	22:00	4,61	3,76	0,86	1				1
	23:00	4,09	3,31	0,78	1				

Ένα Φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης