

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 2 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	30,54	1	1			1			1	1		2
	01:00	29,24	1	1			1			1	1		
	02:00	27,62	1	1			1			1	1		
	03:00	26,93	1	1			1			1	1		
	04:00	26,83	1	1			1			1	1		
	05:00	27,15	1	1			1			1	1		
	06:00	28,78	1	1			1			1	1		
	07:00	31,77	1	1			1			1	1	1	
	08:00	33,93	1	1			1			1	1	1	
	09:00	35,57	1	1			1			1	1	1	
	10:00	35,80	1	1			1			1	1	1	
	11:00	35,98	1	1			1			1	1	1	
	12:00	35,92	1	1			1			1	1	1	
	13:00	35,87	1	1			1			1	1	1	
	14:00	35,19	1	1			1			1	1	1	
	15:00	33,75	1	1			1			1	1	1	
	16:00	33,62	1	1			1			1	1	1	
	17:00	33,75	1	1			1			1	1	1	
	18:00	34,68	1	1			1			1	1	1	
	19:00	35,86	1	1			1			1	1	1	
20:00	37,38	1	1			1			1	1	1		
21:00	37,87	1	1			1			1	1	1	1	
22:00	36,30	1	1			1			1	1	1		
23:00	33,11	1	1			1			1	1	1		

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης