

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000			
TE (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	34,50	1	1			1	1		1		1		8,58	80%	8.712
	01:00	32,51	1	1			1	1		1		1		10,57	75%	8.392
	02:00	31,22	1	1			1	1		1		1		11,86	72%	8.182
	03:00	30,10	1	1			1	1		1		1		12,98	70%	7.995
	04:00	29,58	1	1			1	1		1		1		13,51	69%	7.907
	05:00	29,70	1	1			1	1		1		1		13,38	69%	7.928
	06:00	31,09	1	1			1	1		1		1		11,99	72%	8.160
	07:00	34,05	1	1			1	1		1		1		9,03	79%	8.641
	08:00	37,51	1	1			1	1		1	1	1		15,72	70%	11.367
	09:00	39,76	1	1			1	1		1	1	1		13,48	75%	11.440
	10:00	40,65	1	1			1	1		1	1	1		12,59	76%	11.593
	11:00	41,09	1	1			1	1		1	1	1		12,15	77%	11.668
	12:00	41,41	1	1			1	1		1	1	1		11,82	78%	11.724
	13:00	40,92	1	1			1	1		1	1	1		12,32	77%	11.640
	14:00	39,80	1	1			1	1		1	1	1		13,43	75%	11.447
	15:00	38,69	1	1			1	1		1	1	1		14,55	73%	11.254
	16:00	37,64	1	1			1	1		1	1	1		15,60	71%	11.068
	17:00	37,70	1	1			1	1		1	1	1		15,53	71%	11.080
	18:00	39,61	1	1			1	1		1	1	1		13,62	74%	11.415
	19:00	42,30	1	1			1	1		1	1	1		10,93	79%	11.876
20:00	43,28	1	1			1	1		1	1	1		9,95	81%	12.041	
21:00	42,78	1	1			1	1		1	1	1		10,45	80%	11.956	
22:00	40,52	1	1			1	1		1	1	1		12,72	76%	11.571	
23:00	37,21	1	1			1	1		1	1	1		16,02	70%	10.992	
		893,63 MWh														250.050 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης