

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000			
TE (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	35,48	1	1			1	1		1		1		7,61	82%	8.867
	01:00	32,61	1	1			1	1		1		1		10,47	76%	8.409
	02:00	31,04	1	1			1	1		1		1		12,04	72%	8.152
	03:00	30,11	1	1			1	1		1		1		12,98	70%	7.996
	04:00	29,86	1	1			1	1		1		1		13,22	69%	7.955
	05:00	30,48	1	1			1	1		1		1		12,60	71%	8.059
	06:00	32,46	1	1			1	1		1		1		10,62	75%	8.385
	07:00	36,29	1	1			1	1		1		1		6,79	84%	8.997
	08:00	40,10	1	1			1	1		1	1	1		13,14	75%	11.820
	09:00	42,49	1	1			1	1		1	1	1		10,75	80%	11.907
	10:00	43,15	1	1			1	1		1	1	1		10,08	81%	12.019
	11:00	43,40	1	1			1	1		1	1	1		9,83	82%	12.062
	12:00	43,56	1	1			1	1		1	1	1		9,67	82%	12.089
	13:00	43,66	1	1			1	1		1	1	1		9,57	82%	12.105
	14:00	43,28	1	1			1	1		1	1	1		9,95	81%	12.042
	15:00	42,39	1	1			1	1		1	1	1		10,84	80%	11.891
	16:00	41,59	1	1			1	1		1	1	1		11,64	78%	11.755
	17:00	41,66	1	1			1	1		1	1	1		11,57	78%	11.766
	18:00	42,74	1	1			1	1		1	1	1		10,50	80%	11.949
	19:00	44,35	1	1			1	1		1	1	1	1	9,89	82%	12.314
20:00	45,66	1	1			1	1		1	1	1	2	9,58	83%	12.628	
21:00	45,51	1	1			1	1		1	1	1	2	9,72	82%	12.603	
22:00	43,22	1	1			1	1		1	1	1		10,02	81%	12.030	
23:00	39,44	1	1			1	1		1	1	1		13,80	74%	11.384	
		944,53 MWh														259.182 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης