

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Α Ρ Ε Τ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	4,00	3,22	0,78	1				
	01:00	3,74	2,84	0,90	1				
	02:00	3,58	2,63	0,95	1				
	03:00	3,52	2,57	0,95	1				
	04:00	3,56	2,61	0,95	1				
	05:00	3,70	2,75	0,95	1				
	06:00	3,97	3,02	0,95	1				
	07:00	4,42	3,47	0,95	1				
	08:00	4,73	3,78	0,95	1				1
	09:00	4,84	3,89	0,95	1				1
	10:00	4,66	3,71	0,95	1				1
	11:00	4,47	3,52	0,95	1				
	12:00	4,40	3,45	0,95	1				
	13:00	4,49	3,54	0,95	1				
	14:00	4,45	3,50	0,95	1				
	15:00	4,48	3,53	0,95	1				
	16:00	4,50	3,55	0,95	1				
	17:00	4,61	3,66	0,95	1				1
	18:00	4,86	3,91	0,95	1				1
	19:00	5,23	4,28	0,95	1				1
	20:00	5,56	4,61	0,95	1				2
	21:00	5,38	4,43	0,95	1				2
	22:00	4,95	4,00	0,95	1				2
	23:00	4,44	3,49	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης