

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε ρ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
01:00	4,08	3,67	0,41	1					
02:00	3,92	3,46	0,46	1					
03:00	3,83	3,28	0,55	1					
04:00	3,82	3,24	0,58	1					
05:00	3,95	3,37	0,58	1					
06:00	4,25	3,69	0,56	1					
07:00	4,55	4,08	0,47	1				1	
08:00	4,69	4,23	0,47	1				1	
09:00	4,69	4,22	0,48	1				1	
10:00	4,56	4,11	0,45	1				1	
11:00	4,44	4,04	0,40	1				1	
12:00	4,52	4,13	0,39	1				1	
13:00	4,68	4,30	0,38	1				1	
14:00	4,73	4,35	0,37	1				1	
15:00	4,67	4,28	0,39	1				1	
16:00	4,61	4,21	0,40	1				1	
17:00	4,76	4,33	0,44	1				1	
18:00	5,09	4,64	0,45	1				2	
19:00	5,53	5,01	0,53	1				2	
20:00	5,91	5,36	0,55	1				3	
21:00	5,86	5,30	0,56	1				3	
22:00	5,36	4,79	0,56	1				2	
23:00	4,77	4,21	0,56	1				1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση