

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	4,41	3,81	0,61	1				
	01:00	4,16	3,54	0,62	1				
	02:00	4,02	3,37	0,65	1				
	03:00	3,95	3,32	0,63	1				
	04:00	3,96	3,33	0,62	1				
	05:00	4,10	3,45	0,64	1				
	06:00	4,46	3,83	0,62	1				1
	07:00	4,97	4,37	0,60	1				1
	08:00	5,32	4,73	0,59	1				2
	09:00	5,41	4,89	0,52	1				2
	10:00	5,33	4,86	0,47	1				2
	11:00	5,21	4,68	0,53	1				2
	12:00	5,19	4,58	0,61	1				2
	13:00	5,25	4,60	0,65	1				2
	14:00	5,08	4,41	0,67	1				1
	15:00	4,87	4,22	0,66	1				1
	16:00	4,62	3,95	0,66	1				1
	17:00	4,77	4,07	0,70	1				1
	18:00	5,21	4,49	0,71	1				1
	19:00	5,71	5,04	0,67	1				2
	20:00	6,04	5,42	0,61	1				3
	21:00	5,95	5,35	0,61	1				3
	22:00	5,46	4,90	0,56	1				2
	23:00	4,88	4,33	0,55	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση