

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900					
		ΤΕ (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	3,77	3,23	0,54		1				1,47	0,95	69%	430
	01:00	3,57	3,00	0,57		1				1,70	0,95	64%	404
	02:00	3,45	2,88	0,57		1				1,82	0,95	61%	390
	03:00	3,41	2,80	0,61		1				1,90	0,95	60%	381
	04:00	3,40	2,97	0,43		1				1,73	0,95	63%	400
	05:00	3,50	3,37	0,13		1				1,33	0,95	72%	447
	06:00	3,72	3,62	0,10		1				1,08	0,95	77%	475
	07:00	4,03	3,93	0,10		1			1	1,67	0,95	70%	688
	08:00	4,21	4,14	0,07		1			1	1,46	0,95	74%	714
	09:00	4,24	4,20	0,03		1			1	1,40	0,95	75%	723
	10:00	4,13	4,11	0,02		1			1	1,49	0,95	73%	709
	11:00	4,02	3,99	0,03		1			1	1,61	0,95	71%	690
	12:00	4,48	4,11	0,37		1			1	1,49	0,95	73%	709
	13:00	4,39	4,35	0,05		1			1	1,25	0,95	78%	745
	14:00	3,95	3,88	0,07		1			1	1,72	0,95	69%	673
	15:00	3,85	3,80	0,05		1			1	1,80	0,95	68%	661
	16:00	3,85	3,76	0,09		1			1	1,84	0,95	67%	654
	17:00	4,04	3,92	0,12		1			1	1,68	0,95	70%	680
	18:00	4,45	4,34	0,11		1			1	1,26	0,95	78%	745
	19:00	4,90	4,79	0,11		1			2	1,71	0,95	74%	966
	20:00	5,28	5,12	0,16		1			2	1,38	0,95	79%	1.026
	21:00	5,16	4,86	0,30		1			2	1,64	0,95	75%	979
	22:00	4,70	4,37	0,32		1			1	1,23	0,95	78%	749
	23:00	4,18	3,81	0,38		1			1	1,79	0,95	68%	661
		98,69 MWh								ΑΩΛ: 24,00		15.698 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης