

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900					
		ΤΕ (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	3,81	3,46	0,35		1				1,24	0,95	74%	457
	01:00	3,65	3,41	0,25		1				1,29	0,95	72%	451
	02:00	3,55	3,36	0,19		1				1,34	0,95	71%	445
	03:00	3,47	3,33	0,15		1				1,37	0,95	71%	441
	04:00	3,45	3,32	0,13		1				1,38	0,95	71%	441
	05:00	3,53	3,45	0,08		1				1,25	0,95	73%	455
	06:00	3,70	3,65	0,05		1				1,05	0,95	78%	478
	07:00	3,91	3,89	0,02		1			1	1,71	0,95	69%	681
	08:00	4,08	3,83	0,25		1			1	1,77	0,95	68%	665
	09:00	4,15	3,42	0,73		1				1,28	0,95	73%	452
	10:00	4,08	3,18	0,90		1				1,52	0,95	68%	424
	11:00	3,98	3,09	0,90		1				1,61	0,95	66%	414
	12:00	3,99	3,18	0,81		1				1,52	0,95	68%	425
	13:00	4,03	3,24	0,80		1				1,46	0,95	69%	431
	14:00	3,91	3,09	0,81		1				1,61	0,95	66%	415
	15:00	3,83	3,12	0,71		1				1,58	0,95	66%	417
	16:00	3,82	3,31	0,51		1				1,39	0,95	70%	440
	17:00	3,87	3,48	0,39		1				1,22	0,95	74%	459
	18:00	4,27	3,85	0,42		1			1	1,75	0,95	69%	675
	19:00	4,76	4,12	0,64		1			1	1,48	0,95	74%	710
20:00	5,16	4,44	0,72		1			1	1,16	0,95	79%	760	
21:00	4,99	4,27	0,72		1			1	1,33	0,95	76%	734	
22:00	4,55	3,80	0,75		1			1	1,80	0,95	68%	661	
23:00	4,08	3,38	0,70		1				1,32	0,95	72%	448	
		96,65 MWh								ΑΩΛ: 24,00		12.379 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης