

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900					
		ΤΕ (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	3,75	3,18	0,58		1				1,52	0,95	68%	424
	01:00	3,55	3,15	0,41		1				1,55	0,95	67%	421
	02:00	3,42	3,02	0,40		1				1,68	0,95	64%	406
	03:00	3,32	2,79	0,53		1				1,91	0,95	59%	380
	04:00	3,31	2,73	0,59		1				1,97	0,95	58%	372
	05:00	3,44	2,84	0,60		1				1,86	0,95	61%	386
	06:00	3,74	3,14	0,60		1				1,56	0,95	67%	421
	07:00	4,16	3,84	0,32		1			1	1,76	0,95	69%	674
	08:00	4,38	4,06	0,32		1			1	1,54	0,95	72%	701
	09:00	4,39	4,11	0,28		1			1	1,49	0,95	73%	708
	10:00	4,24	3,98	0,26		1			1	1,62	0,95	71%	688
	11:00	4,16	3,88	0,27		1			1	1,72	0,95	69%	673
	12:00	4,19	3,90	0,29		1			1	1,70	0,95	70%	676
	13:00	4,28	3,96	0,32		1			1	1,64	0,95	71%	685
	14:00	4,05	3,74	0,31		1			1	1,86	0,95	67%	651
	15:00	3,83	3,52	0,31		1				1,18	0,95	75%	464
	16:00	3,76	3,42	0,34		1				1,28	0,95	73%	453
	17:00	3,93	3,57	0,37		1				1,13	0,95	76%	469
	18:00	4,35	4,02	0,33		1			1	1,58	0,95	72%	702
	19:00	4,84	4,50	0,34		1			2	2,00	0,95	69%	911
	20:00	5,25	4,99	0,27		1			2	1,51	0,95	77%	1.001
	21:00	5,00	4,73	0,27		1			2	1,77	0,95	73%	954
	22:00	4,61	4,34	0,27		1			1	1,26	0,95	78%	745
23:00	4,08	3,79	0,30		1			1	1,81	0,95	68%	659	
		98,04 MWh								ΑΩΛ: 24,00		14.624 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης