

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ G34 | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026 | 00:00 | 38,01 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 01:00 | 36,84 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 02:00 | 35,51 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 03:00 | 34,92 | 34,92 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 04:00 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 05:00 | 36,44 | 36,42 | 0,03 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| | 06:00 | 39,06 | 39,01 | 0,05 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 07:00 | 43,32 | 43,24 | 0,07 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 08:00 | 47,04 | 47,01 | 0,03 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 09:00 | 49,14 | 49,14 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 10:00 | 47,77 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 11:00 | 48,25 | 48,23 | 0,02 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 12:00 | 47,60 | 47,53 | 0,07 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 13:00 | 46,22 | 46,13 | 0,09 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 14:00 | 44,73 | 44,53 | 0,19 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 15:00 | 43,59 | 43,28 | 0,31 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 16:00 | 43,85 | 43,58 | 0,28 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 17:00 | 46,68 | 46,59 | 0,09 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 18:00 | 50,72 | 50,68 | 0,04 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 19:00 | 54,67 | 54,64 | 0,04 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 20:00 | 58,02 | 58,00 | 0,02 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 21:00 | 56,16 | 56,16 | 0,01 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 22:00 | 50,51 | 50,48 | 0,03 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 23:00 | 44,93 | 44,74 | 0,19 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης