ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα	Σάββατο, 16 Μαΐου 2026

					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
					ΤΕ (MW)	5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6					
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	44,25	43,40	0,86	0,00			1	1	1	1									1	1		14,60	11,05	75%	75%	6.458
	01:00	41,93	41,48	0,44	0,00			1	1	1	1									1	1		16,52	8,72	71%	75%	6.150
	02:00	40,61	40,46	0,15	0,00			1	1	1	1									1	1		17,54	7,40	69%	75%	5.986
	03:00	39,59	39,50	0,08	0,00			1	1	1	1									1	1		18,50	6,38	66%	75%	5.833
	04:00	39,15	39,11	0,04	0,00			1	1	1	1									1	1		18,89	5,95	66%	75%	5.771
	05:00	39,80	39,80	0,00	0,00			1	1	1	1									1	1		18,20	6,60	67%	75%	5.881
	06:00	42,14	42,14	0,00	0,00			1	1	1	1									1	1		15,86	8,94	72%	75%	6.255
	07:00	46,74	46,54	0,00	0,20		1	1	1	1	1									1	1		21,46	8,08	67%	75%	7.225
	08:00	51,14	50,93	0,01	0,20		1	1	1	1	1									1	1		17,07	12,48	75%	75%	7.343
	09:00	53,49	53,27	0,02	0,20		1	1	1	1	1									1	1		14,73	14,83	79%	75%	7.698
	10:00	53,43	53,18	0,05	0,20		1	1	1	1	1									1	1		14,82	14,78	79%	75%	7.685
	11:00	53,12	52,87	0,05	0,20		1	1	1	1	1									1	1		15,13	14,46	78%	75%	7.637
	12:00	53,36	51,77	1,40	0,20		1	1	1	1	1									1	1		16,23	14,71	76%	75%	7.469
	13:00	54,25	52,95	1,10	0,20		1	1	1	1	1									1	1		15,05	15,59	78%	75%	7.650
	14:00	57,54	57,30	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1									1	1		18,20	13,52	76%	75%	8.602
	15:00	53,10	52,44	0,46	0,20	1	1	1	1	1	1									1	1		23,06	9,08	69%	75%	7.484
	16:00	50,97	49,94	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1									1	1		25,56	6,95	65%	75%	7.122
	17:00	53,58	52,44	1,13	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		23,06	9,56	69%	75%	7.485
	18:00	56,93	55,38	1,55	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		20,12	12,92	73%	75%	7.912
	19:00	60,27	57,79	2,48	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		17,71	16,10	77%	75%	8.266
	20:00	62,53	58,32	4,21	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		17,18	16,10	78%	75%	8.345
	21:00	60,43	55,10	5,34	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1		20,40	16,10	73%	75%	7.871
	22:00	55,39	48,78	6,62	0,00		1	1	1	1	1									1	1		19,22	16,10	71%	75%	7.017
	23:00	49,66	43,17	6,48	0,00		1	1	1	1	1									1	1		24,83	11,00	61%	75%	6.178
		1213,39 MWh																						**ΑΩΛ: 17,23**			**171.323 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης